

Hydro-Control VI

Руководство по установке

При повторном заказе указывайте номер детали: HD0455ru

Редакция: 1.8.0

Дата редакции: Октябрь 2015 г.

Copyright

Информация, содержащаяся в настоящем документе, или любая ее часть, а также описание изделия не могут быть адаптированы или воспроизведены в любой материальной форме, если только на это не будет получено предварительное письменное разрешение от компании Hydronix Limited, именуемой в дальнейшем Hydronix.

© 2015

Hydronix Limited
7 Riverside Business Centre
Walnut Tree Close
Гилфорд
Сurrey GU1 4UG
Великобритания

Все права защищены

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребитель, использующий изделие, описанное в настоящем документе, соглашается с тем, что изделие представляет собой программируемую электронную систему, которая отличается присущей ей сложностью и не может быть полностью свободной от ошибок. В связи с этим потребитель берет на себя ответственность за то, чтобы обеспечить надлежащие установку, ввод в действие, эксплуатацию и техническое обслуживание изделия компетентными и соответствующим образом обученными лицами в соответствии с существующими или принятыми в инженерно-технической практике инструкциями и правилами техники безопасности, а также тщательный контроль за использованием изделия для конкретного применения.

ОШИБКИ В ДОКУМЕНТАЦИИ

Изделие, описанное в настоящей документации, подвергается непрерывному усовершенствованию и улучшению. Вся информация технического характера и сведения, касающиеся изделия и его использования, включая информацию и сведения, содержащиеся в настоящем документе, предоставляются компанией Hydronix из достоверных источников.

Hydronix приветствует комментарии и предложения, относящиеся к изделию и к настоящей документации

БЛАГОДАРНОСТИ

Hydronix, Hydro-Probe, Hydro-Mix, Hydro-View и Hydro-Control являются зарегистрированными товарными знаками Hydronix Limited.

Офисы Hydronix

Головной офис в Великобритании

Адрес: 7 Riverside Business Centre
Walnut Tree Close
Гилфорд
графство Суррей
GU1 4UG

Тел.: +44 1483 468900
Факс: +44 1483 468919

E-mail: support@hydronix.com
sales@hydronix.com

Веб-сайт: www.hydronix.com

Офис в Северной Америке

Обслуживает Северную и Южную Америку, все территории США, Испанию и Португалию

Адрес: 692 West Conway Road
блок 24, Харбор Спрингс
штат Мичиган, 47940
США

Тел.: +1 888 887 4884 (бесплатный номер)
+1 231 439 5000
Факс: +1 888 887 4822 (бесплатный номер)
+1 231 439 5001

Европейский офис

Обслуживает Центральную Европу, Россию и Южную Африку

Тел.: +49 2563 4858
Факс: +49 2563 5016

Французское представительство

Тел.: +33 652 04 89 04

История редакций

№ редакции	Версия программ- ного обес- печения	Дата	Описание изменений
1.1.0		Декабрь 2010 г.	Первый выпуск на русском языке
1.2.0		Март 2011 г.	Добавлена возможность настройки удаленной поддержки
1.3.0		август 2011 г.	Глава 6 обновленные: Форматы журнала учета замесов
1.4.0	V2.0.0	Январь 2012 г.	В интерфейс RS232 HC06 v2 добавлена таблица журнала учета замесов, а также добавлены дополнительные разделы, касающиеся времени первоначального смещивания и функций автоматического слежения для фаз первоначального смещивания и предварительного смачивания смеси
1.5.0	V2.0.0	Июнь 2013 года	Добавлен рис. 38 – Типовая схема установки клапанов на линии подачи воды Добавлена таблица диаметров трубопровода Обновлен рис. 42
1.6.0	V2.3.0.0	Сентябрь 2013 года	Добавлены команды интерфейса RS232 *9 и *10
1.7.0	V2.5.0.0	Июль 2014 г.	Добавлена информация о шкафе управления. Обновлено описание команды интерфейса RS232 для передаваемого по последовательному каналу связи сообщения ?14.
1.8.0	V2.8.0.0	Октябрь 2015 г.	Добавлена максимальная конфигурация журнала замесов, дополнительные функции HS0102, настройка статичного IP-адреса, разрешение системы взвешивания воды, калибровка датчиков в дополнительных режимах измерения, отключение системы по сигналу ПЛК.

Оглавление

Глава 1 Введение.....	13
1 Введение в систему Hydro-Control VI	13
2 О настоящем руководстве	14
3 Безопасность	14
Глава 2 Механический монтаж.....	19
1 Вес и размеры	19
2 Крепление и установка	20
3 Рабочая температура	21
4 Модули ОРТО	21
5 Карты памяти	21
6 Защитный лист сенсорного экрана	22
Глава 3 Электрический монтаж	23
1 Назначение контактов разъемов	24
2 Источник питания	26
3 Связь.....	26
4 Интерфейсные модули	27
5 Плата расширения (№ изделия Hydronix 0180).....	27
6 Схемы соединений входов/выходов	28
7 Кабели	31
8 Порты USB	31
Глава 4 Ввод в эксплуатацию	33
1 Навигация по экранам.....	33
2 Дерево меню	33
3 Базовые проверки	34
4 Повторная калибровка сенсорного экрана	37
5 Параметры системы.....	38
6 Конфигурация датчика	46
7 Параметры рецептов	51
Глава 5 Конструкция системы.....	61
1 Клапаны подачи воды	61
2 Измерение расхода воды	64
3 Модернизация систем.....	65
4 Схема цикла замеса.....	68
Глава 6 Интерфейс RS232	77
1 Настройки порта	77
2 Конфигурация протокола RS232.....	77
3 Форматы HC05 / HC06 команд интерфейса RS232.....	78
4 Формат HC04 команд интерфейса RS232	94
Глава 7 Удаленная поддержка.....	95
1 Удаленная поддержка с использованием сервера поддержки Hydronix Hydro-Control VI.	96
2 Удаленная поддержка с использованием сервера заказчика.....	97
3 Настройка статичного IP-адреса	98
Глава 8 Создание резервной копии, восстановление баз данных и обновление системы	99
1 Системная карта, карта данных и флэш-карта USB	99
2 Создание резервной копии и восстановление базы данных	100
3 Обновление программного обеспечения системы Hydro-Control	101
Приложение А Структура записи параметров системы.....	103
Приложение В Диагностика.....	105
Приложение С Глосарий.....	109
Приложение D Перекрестные ссылки на документы.....	111

Перечень рисунков

Рис. 1: Hydro-Control VI	13
Рис. 2: Основание блока управления системы Hydro-Control VI. Красным кружком обведен символ заземления	15
Рис. 3: Задняя сторона блока управления системы Hydro-Control VI с символом опасности поражения электрическим током, обведенным красным кружком	15
Рис. 4: Вид сзади блока управления системы Hydro-Control VI.....	19
Рис. 5: Вид блока управления системы Hydro-Control VI с кронштейнами крепления	20
Рис. 6: Вырез в панели управления для установки блока управления системы HydroControl VI	20
Рис. 7: Порт карт памяти. На рисунке показаны этикетки карт	21
Рис. 8: Задняя сторона блока управления системы Hydro-Control.....	23
Рис. 9: Нижняя сторона блока управления с указанием разъемов	23
Рис. 10: Схема подключения дискретного входа	28
Рис. 11: Схема подключения дискретного выхода.....	28
Рис. 12: Схема подключения аналогового входа с токовым контуром	29
Рис. 13: Подключение устройства с питанием от контура	29
Рис. 14: Подключение токового контура устройства с собственным источником питания	29
Рис. 15: Подключение к аналоговому входу сигнала напряжения	30
Рис. 16: Схема подключения аналогового выхода	30
Рис. 17: Схема соединений входов выбора рецептов	30
Рис. 18: Структура меню системы Hydro-Control VI	33
Рис. 19: Экран настройки и состояния входов/выходов – Страница 1	35
Рис. 20: Экран настройки и состояния входов/выходов – Страница 2	36
Рис. 21: Верхняя часть блока управления системы Hydro-Control – показана кнопка калибровки сенсорного экрана	37
Рис. 22: Пример экрана калибровки с целевой областью	38
Рис. 23: Экран параметров системы	38
Рис. 24: Второй экран параметров системы	43
Рис. 25: Изменение даты и времени	43
Рис. 26: Экран мониторинга температуры и напряжений.....	44
Рис. 27: Страница настройки системы взвешивания воды	45
Рис. 28: Экран конфигурации датчика – Страница 1	46
Рис. 29: Экран конфигурации датчика – Страница 2	47
Рис. 30: Экран конфигурации датчика – Страница 3	47
Рис. 31: Экран конфигурации датчика – Страница 4	49
Рис. 32: Окно тестирования аналоговых выходов	50
Рис. 33: Экран конфигурации датчика – Страница 5	50
Рис. 34: Экран обзора рецептов	51
Рис. 35: Редактор рецептов – Страница 1	52
Рис. 36: Редактор рецептов – Страница 2	55

Рис. 37: Редактор рецептов – Страница 3	57
Рисунок 38: Типовая схема установки клапанов на линии подачи воды	61
Рис. 39: Блок-схема системы	65
Рис. 40: Пример схемы соединений для ручного управления установкой	66
Рис. 41: Внутренние соединения системы	68
Рис. 42: Полный цикл замеса	69
Рис. 43: Простой цикл замеса с демонстрацией состояния входов/выходов	70
Рис. 44: Выходной сигнал Добавка в нормальном цикле замеса	71
Рис. 45: Выходной сигнал Добавка в цикле с подачей воды в два этапа	72
Рис. 46: График замеса, демонстрирующий настройки автоматического слежения	73
Рис. 47: Пример параметров автоматического слежения для фазы перемешивания сухой смеси	74
Рис 48: Экран дистанционной связи RS232.....	77
Рис. 49: Страница «Обмен через Ethernet»	95
Рис. 50: Программное обеспечение UltraVNC View	96
Рис. 51: Настройки ретранслятора	97
Рис. 52: Сторона блока управления системы Hydro-Control VI с гнездами USB	99
Рис. 53: Некоторые из файлов на флэш-карте USB после извлечения	101
Рис. 54: Экран параметров системы – Страница 2	102

Содержимое упаковки



Стандартное содержимое:

- 1 x Блок управления системы Hydro-Control VI
- 4 x Верхние/нижние кронштейны крепления
- 2 x Боковые кронштейны крепления
- 1 x 10-контактный разъем питания/связи с датчиком
- 1 x 11-контактный разъем для дискретных входов
- 1 x 14-контактный разъем для дискретных выходов
- 1 x Щитовой USB разъем в комплекте
- 1 x Карта памяти USB с документацией Hydronix

Дополнительное содержимое (если на заводе-изготовителе установлена плата расширения)

- 1 x 8-контактный разъем для аналоговых входов/выходов
- 1 x 9-контактный разъем для входов выбора рецепта

Дополнительные принадлежности

Имеющиеся принадлежности:

№ детали	Описание
0116	Источник питания =24 В, 30 Вт
0175	Щитовой USB разъём в комплекте
0176	Запасная системная карта
0177	Запасная карта данных
0179	Запасной лист защиты сенсорного экрана
0180	Плата расширения системы Hydro-Control VI
0170	Корпус для настенного монтажа блока Hydro-Control VI
0190	Шкаф управления для блока Hydro-Control VI




Рис. 1: Hydro-Control VI

1 Введение в систему Hydro-Control VI

Hydro-Control VI представляет собой компьютер с сенсорным экраном, работающий на платформе операционной системы Microsoft Windows XP. Встроенная система управления разработана для совместной работы с датчиками модельного ряда Hydronix. Система предназначена для контроля уровня влажности в ходе процесса (обычно влажности смеси в бетономешалке) и подачи сигналов для регулирования расхода воды при помощи клапанов.

Уровень влажности во время процесса отображается на обзорном экране, содержащем интуитивные и простые в использовании графические средства задания рецептов для системы.

Связь с внешними системами может осуществляться с использованием либо встроенного порта последовательной связи через интерфейс RS232, либо порта Ethernet Telnet (port23), либо дополнительной платы расширения. Плата расширения также обеспечивает два аналоговых входа и два аналоговых выхода.



Цифровые входы:

запуск/возобновление, добавление цемента, пауза/сброс, импульсный вход счетчика расхода воды, полный водянной бак, дополнительные 8 входов для выбора рецептуры

Цифровые выходы:

быстрая подача воды (включается клапан грубой подачи), точная подача воды (включается клапан точной подачи), подмешивание, предварительное увлажнение выполнено, смешивание выполнено, аварийный сигнал, полный водянной бак

2 О настоящем руководстве

Настоящее руководство не является руководством пользователя. Оно предназначено в качестве справочника для инженеров, выполняющих разработку, установку или ввод в эксплуатацию системы Hydro-Control VI.

Настоящее руководство дополняет руководство оператора, в котором приведено описание процедур настройки и калибровки рецептов в системе Hydro-Control VI. Для лучшего понимания принципов работы системы и соответствующих конструктивных требований перед прочтением настоящего руководства рекомендуется ознакомиться с руководством оператора.

Настоящее руководство состоит из 3 разделов, посвященных механической установке, электрическому монтажу и вводу системы в эксплуатацию.

3 Безопасность

Система Hydro-Control VI разработана в соответствии с требованиями стандартов IEC/EN 61010-1 : 2001 и ANSI/UL 61010-1, второе издание.

Данное оборудование является безопасным в эксплуатации при следующих условиях.

3.1 Меры предосторожности

Контроллер предназначен для эксплуатации только в помещении.



Эксплуатация оборудования с нарушением условий, указанных изготавителем, может привести к нарушению предусмотренной защиты оборудования.

Окончательная установка должна предусматривать средства отключения электропитания контроллера. Такое устройство должно быть обозначено как выключатель питания контроллера и быть легко доступным для оператора.

Перед тем как открыть контроллер для выполнения настройки, технического обслуживания или ремонта, отключите питание и снимите все сигналы напряжения.

Убедитесь в том, что установлены предохранители надлежащего типа и номинала.

Контроллер системы Hydro-Control должен быть установлен в среде, не создающей электрических помех.

3.2 Объяснение символов и обозначений.

Важно понимать значение различных символов и обозначений на оборудовании системы Hydro-Control.




Рис. 2: Основание блока управления системы Hydro-Control VI. Красным кружком обведен символ заземления



Символ защитного заземления означает, что эта точка должна быть соединена с землей.




Рис. 3: Задняя сторона блока управления системы Hydro-Control VI с символом опасности поражения электрическим током, обведенным красным кружком



Внимание – опасность электрического удара.



Внимание – см. сопроводительную документацию

3.3 Требования к свободному пространству

Важно обеспечить вокруг блока свободное пространство, необходимое для доступа и вентиляции. Боковые и верхние вентиляционные отверстия не должны быть ничем закрыты, а верхняя панель для подключения карт памяти CompactFlash должна быть легкодоступна.

Минимальная величина свободного пространства сверху и сбоку от блока составляет 100 мм. Возможно, для доступа к верхней панели это пространство потребуется увеличить, например, при необходимости использовать отвертку.

3.4 Степень защиты

При правильной установке в подходящем кожухе передняя панель и сенсорный экран обеспечивают степень защиты IP66. Американский эквивалент степени защиты – NEMA 4.

Эта степень защиты IP/NEMA действительна только в том случае, если блок установлен в соответствии с процедурами механического монтажа, описанными в разделе Глава 2 настоящего руководства по установке.

3.5 Условия окружающей среды

Оборудование рассчитано на работу в следующих условиях окружающей среды:

- Эксплуатация только в помещениях
- Высота над уровнем моря до 2000 м
- Температура окружающего воздуха от 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F)
- Максимальная относительная влажность 80 % при температурах до 31°C и далее линейно снижающаяся до 50 % при 40°C.
- Степень загрязнения 3 (Электрооборудование, эксплуатирующееся в промышленных или сельскохозяйственных районах, помещения без очистки воздуха и бойлерные помещения)

3.6 Молниезащита

Следует рассмотреть целесообразность мер по защите оборудования от повреждений, вызываемых ударом молнии или иными электрическими возмущениями.

Во многих случаях оборудование работает в условиях, способствующих его повреждению молниями, например:

- Эксплуатация в тропических регионах.
- Длинный соединительный кабель между датчиком и панелью управления.
- Высокие электропроводящие конструкции (например, бункеры для заполнителей).

Несмотря на то, что в системе Hydro-Control предусмотрена оптическая развязка на входе датчика, это не всегда защищает его от повреждений. При эксплуатации оборудования в районах с повышенным риском его повреждения молниями следует принять дополнительные меры предосторожности.

Рекомендуется установить подходящие молниезащитные барьеры на всех проводниках соединительного кабеля датчика. В идеальном случае они должны быть установлены на обоих концах кабеля, чтобы обеспечить защиту датчика, блока управления системы Hydro-Control и любого иного подключенного к нему оборудования.

Рекомендуется выполнять монтаж оборудования с использованием экранированных кабелей. Спецификации кабелей приведены в Глава 3 разделе 7.

3.7 Очистка

Переднюю панель блока управления системы Hydro-Control следует очищать при помощи мягкой ткани. Применение абразивных материалов и жидкостей не допускается.




Рис. 4: Вид сзади блока управления системы Hydro-Control VI

1 Вес и размеры

Лицевая панель 246 (Ширина) x 190 (Высота) мм

Размеры выреза в панели: 232 (Ширина) x 178 (Высота) мм

Макс. толщина панели: 8 мм

Глубина: 84 мм

Глубина за лицевой панелью: 78 мм

Вес: 3,5 кг

ПРИМЕЧАНИЕ

Подключение входов/выходов производится с нижней стороны блока, поэтому необходимо предусмотреть свободное пространство для кабелей и разъемов.

Следует также предусмотреть свободное пространство для карт памяти, устанавливаемых через панель доступа сверху.

Гнезда USB находятся с правой стороны блока (на виде сзади). Следует предусмотреть свободное пространство для установки и снятия флэш-карты USB.

Для обеспечения циркуляции охлаждающего воздуха свободное пространство со всех сторон блока должно составлять не менее 100 мм.

Шпилька заземления находится на нижней стороне блока справа (на виде сзади).




Рис. 5: Вид блока управления системы Hydro-Control VI с кронштейнами крепления

2 Крепление и установка

Блок следует установить в панели управления (макс. толщина 8 мм) при помощи кронштейнов: по одному кронштейну на боковых сторонах и по два кронштейна сверху и снизу. Чтобы установить боковые кронштейны крепления, вставьте их в прорези на боковых сторонах блока и сдвиньте их вниз так, чтобы верхняя и нижняя стороны кронштейнов находились на одном уровне с корпусом блока. Чтобы установить верхние и нижние кронштейны, вставьте кронштейн в прорезь и затяните болт.

Чтобы установить блок управления

- Вырежьте в панели окно соответствующего размера. Шаблон см. на Рис. 6.
- Снимите с блока кронштейны крепления, ослабив винты и отцепив кронштейны.
- Вставьте блок в подготовленное окно.
- Установите кронштейны крепления на место и равномерно затяните винты, чтобы притянуть лицевую панель блока к панели управления.




Рис. 6: Вырез в панели управления для установки блока управления системы HydroControl VI

3 Рабочая температура

Блок рассчитан на работу при температуре воздуха внутри шкафа от 0 до 40°C (32 – 104 °F).

Если температура окружающего воздуха выходит за пределы этого диапазона, возможно, потребуется установить систему регулирования температуры.

4 Модули ОРТО

Доступ к модулям ввода/вывода ОРТО-22 осуществляется через съемную панель на задней стороне блока. Панель крепится четырьмя невыпадающими винтами. Отпустив винты крепления и сняв панель, можно по отдельности снять модули ОРТО, вывернув их винты крепления. Пока крышка не установлена на место, питание блока и все напряжения в периферийной проводке, должны быть отключены.

5 Карты памяти

На блоке имеются два гнезда для установки карт памяти. Для доступа к этим гнездам необходимо снять верхний левый (на виде сзади) кронштейн крепления. Выверните два винта и снимите пластинку, закрывающую гнезда (см. Рис. 7)




Рис. 7: Порт карт памяти. На рисунке показаны этикетки карт

Как показано на Рис. 7, карты памяти устанавливаются таким образом, что системная карта находится ближе к передней стороне блока, а карта данных – к задней стороне. Обе карты имеют четкие этикетки. Системная карта имеет синий цвет, а карта данных – бежевый.

Карты памяти следует устанавливать так, чтобы логотип Hydronix был обращен к задней стороне блока. Системную карту запрещается переставлять с одного блока на другой.

При необходимости системную карту можно заменить; номер изделия Hydronix – 0176. Новая карта должна быть такого же цвета, что и оригинальная карта, установленная на заводе-изготовителе.

С течением времени карты памяти начинают работать хуже, поэтому карту данных следует заменять через каждые пять лет; номер изделия Hydronix – 0177.

В целях обеспечения совместимости и эксплуатационной надежности используйте только оригинальные запасные части Hydronix.

6 Защитный лист сенсорного экрана

Сенсорный экран снабжен тонким листом из пластика, который защищает его от повреждений. Лист не приклеивается к экрану, а удерживается обрамлением на передней стороне блока. В случае износа или загрязнения защитного листа его можно заменить; номер изделия Hydronix – 0179.

Чтобы снять защитный лист сенсорного экрана, осторожно надавите на переднюю сторону блока и немного сдвиньте лист вниз. При этом вы получите доступ к углам листа за которые вы сможете снять его с сенсорного экрана. Чтобы приподнять лист, вы можете при необходимости воспользоваться любым подходящим пластмассовым предметом.

Чтобы установить новый лист, выньте его из упаковки, соблюдая осторожность, чтобы не запачкать его. Снимите защитное покрытие с задней (блестящей) поверхности листа и осторожно установите его поверх экрана передней (тусклой) поверхностью наружу.

В этой главе приведено описание конфигурации разъемов блока управления системы Hydro-Control, а также монтажа соединений и электропроводки. Соединения различаются в зависимости от конфигурации системы и ее конструктивных требований.



Рис. 8: Задняя сторона блока управления системы Hydro-Control

На Рис. 8 показана задняя сторона блока с этикетками, указывающими расположение и назначение разъемов и модулей ОПТО.




Рис. 9: Нижняя сторона блока управления с указанием разъемов

1 Назначение контактов разъемов

1.1 Разъем выходных сигналов

Контакты	Наименование	Описание
+	-	
1	2	Клапан грубой регулировки подачи воды
3	4	Управление клапаном точной регулировки подачи воды
5	6	Предварительное смачивание выполнено
7	8	Замес выполнен
9	10	Сигнал окончания фазы предварительного смачивания
11	12	Сигнал завершения работы системы Hydro-Control
13	14	Аварийный сигнал
15	16	Добавка
17	18	Заполнение водяного бака

1.2 Разъем входных сигналов

Контакты	Наименование	Описание
+	-	
15	16	Подача цемента
17	18	Импульсный сигнал продолжительностью не менее 200 мс означает, что цемент был добавлен к смеси
19	20	Пуск/Возобновление
21	22	Импульсный сигнал продолжительностью не менее 200 мс запускает или возобновляет выполнение рабочего цикла системы Hydro-Control
23	24	Пауза/Сброс
25	-	Импульсный сигнал продолжительностью не менее 200 мс останавливает (пауза) выполнение рабочего цикла системы Hydro-Control или производит сброс системы
21	22	Расходомер воды
23	24	Водяной бак заполнен
25	-	Не используется

1.3 Разъем питания и связи с датчиком

Контакты	Наименование	Описание
26	RS232 Rx	Линия приема данных по шине RS232
27	RS232 Tx	Линия передачи данных по шине RS232
28	RS232 Gnd	Земля шины RS232
29	RS485 A	Линия А интерфейса RS485 для подключения к датчику
30	RS485 B	Линия В интерфейса RS485 для подключения к датчику
31	Sensor +24v	Подключение питания датчика +24 В
32	24 В пост. тока	Подключение питания системы +24 В
33	Sensor 0v	Подключение питания датчика 0 В
34	0v DC	Подключение питания системы 0 В
35	-	

1.4 Разъем удаленной передачи рецептов (на дополнительной плате расширения)

Контакты	Наименование	Описание
36	Удаленный рецепт 1	Входы для удаленной передачи рецептов. Используются для изменения рецептов в системе Hydro-Control посредством их передачи с использованием двоично-десятичных, двоичных или цифровых сигналов.
37	Удаленный рецепт 2	
38	Удаленный рецепт 3	
39	Удаленный рецепт 4	
40	Удаленный рецепт 5	
41	Удаленный рецепт 6	
42	Удаленный рецепт 7	
43	Удаленный рецепт 8	
44	Удаленный рецепт – Общий (0В)	Линия 0 В сигналов удаленного выбора рецептов.

1.5 Разъем аналоговых входов/выходов (на дополнительной плате расширения)

Контакты		Наименование	Описание
+	-		
45	46	Аналоговый выход 2	Аналоговый выход, зарезервированный для использования в будущем.
47	48	Аналоговый выход 1	Аналоговый выход, зарезервированный для использования в будущем.
49	50	Аналоговый вход	Аналоговый вход, зарезервированный для использования в будущем.
51	52	Весы	Аналоговый вход сигнала весов для системы с взвешиванием воды.

2 Источник питания

Блок использует напряжение питания 24 В=. Номинальная потребляемая мощность, включая датчик, составляет 24 Вт.

Минимальные требования: 24 В=, 1,25 А (30 Вт)

Рекомендуемый источник питания: Номер изделия Hydronix 0116

Важная информация:

При использовании напряжения 24 В= для входных/выходных сигналов (подача питания на клапаны и т.д.) это напряжение должно подаваться от отдельного источника питания, подключаемого к главному блоку, в целях снижения вероятности возникновения помех.

3 Связь

3.1 RS485

Подключение по стандарту RS485 используется для связи с датчиком влажности Hydronix. Оно позволяет изменять рабочие параметры датчика и выполнять его диагностику средствами системы Hydro-Control.

3.2 RS232

Подключение по стандарту RS232 используется для соединения с компьютером управления замесом или удаленным терминалом оператора для удаленной передачи рецептов.

3.3 Порт Ethernet Telnet

Позволяет выполнять те же операции, что и RS232, через порт Telnet (port23).

4 Интерфейсные модули

4.1 Модули ОРТО-22

В системе Hydro-Control применяются заменяемые модули ввода/вывода ОРТО-22. Имеется ряд различных модулей ввода/вывода, используемых в зависимости от требуемого напряжения.

В блоке управления установлены семь модулей вывода и пять модулей ввода. Для правильного функционирования системы выход КЛАПАН ТОЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПОДАЧИ ВОДЫ ДОЛЖЕН быть подключен. Все прочие соединения являются необязательными и могут быть выполнены в зависимости от конфигурации системы.

4.2 Рабочие напряжения модулей ввода/вывода

4.2.1 Модули дискретного ввода

№ изделия Hydronix	№ изделия ОРТО-22	Описание
0401	G4IDC5	10 – 32 В пост. тока Стандартный модуль ввода напряжения пост. тока
0402	G4IAC5	90 – 140 В перемен. тока
0403	G4IAC5A	180 – 280 В перемен. тока

4.2.2 Модули дискретного вывода

№ изделия Hydronix	№ изделия ОРТО-22	Описание
0404	G40DC5	5 – 60 В пост. тока, 3 А (при 45°C), 2 А (при 70°C).
0405	G40AC5	12 – 140 В перемен. тока, 3 А (при 45°C), 2 А (при 70°C).
0406	G40AC5A	24 – 280 В перемен. тока, 3 А (при 45°C), 2 А (при 70°C).

5 Плата расширения (№ изделия Hydronix 0180)

Плата расширения является дополнительной принадлежностью, которая может быть использована для выполнения дополнительных функций. Плата может быть установлена в любое время и позволяет использовать систему с взвешиванием воды и входы для удаленного выбора рецептов.

5.1 Аналоговые входы

Плата имеет два аналоговых входа с диапазоном входного сигнала 4 – 20 мА или 0 – 20 мА (при установке преобразовательного резистора, как описано ниже, может быть подан сигнал напряжения 0 – 10 В) В настоящее время используется только один вход для подачи сигнала с весов. Другой вход зарезервирован для использования в будущем.

5.2 Аналоговые выходы

Плата имеет два аналоговых выхода. Они зарезервированы для использования в будущем.

5.3 Входы для выбора рецептов


Плата имеет 8 входов для выбора рецептов, служащих для управления рецептами с использованием дискретных, двоичных или двоично-десятичных входов. Эти входы конфигурируются на страницах настройки и состояния входов/выходов и могут использоваться для изменения используемого рецепта средствами внешней системы управления или иного устройства выбора рецептов. Эти входы заменяют модуль удаленного выбора рецептов, используемый в системе Hydro-Control V.

6 Схемы соединений входов/выходов

Рекомендуется защитить все периферийные устройства при помощи аварийного выключателя, который отключает все устройства от сигналов системы Hydro-Control при возникновении каких-либо неполадок.

6.1 Подключение дискретных входов

Дискретный вход функционирует аналогично катушке реле с нормально разомкнутым



контактом. Чтобы включить реле, подайте на клеммы соответствующее напряжение.

Рис. 10: Схема подключения дискретного входа

6.2 Подключение дискретных выходов

Дискретный выход функционирует аналогично беспотенцициальному нормально разомкнутому контакту реле. Система Hydro-Control включает реле, при этом замыкается контакт на стороне выхода. Обратите внимание на то, что минимальный ток для выходов переменного тока составляет 20 мА.




Рис. 11: Схема подключения дискретного выхода

6.3 Подключение аналоговых входов

Аналоговые входы являются входами с токовым контуром, принимающими сигнал в диапазоне 0 – 20 мА или 4 – 20 мА. Эти входы конфигурируются на странице 2 настройки и состояния входов/выходов. Подключение аналогового входа показано на Рис. 12.




Рис. 12: Схема подключения аналогового входа с токовым контуром

Подключение устройства к аналоговому входу зависит от того, имеет ли устройство отдельный источник питания или его питание осуществляется от самого контура.




Рис. 13: Подключение устройства с питанием от контура

Рис. 13 показана схема подключения аналогового устройства, не имеющего собственного источника питания. Такие датчики известны также под названием «двуихпроводные датчики».




Рис. 14: Подключение токового контура устройства с собственным источником питания

На Рис. 14 показана схема подключения аналогового устройства, не имеющего собственного источника питания.




Рис. 15: Подключение к аналоговому входу сигнала напряжения

На Рис. 15 показана схема подключения к аналоговому входу сигнала напряжения 0 – 10 В. Для этого в разрыв цепи следует включить сопротивление 375 Ом. Это сопротивление можно получить, включив в цепь два параллельно соединенных резистора с сопротивлением 750 Ом. Рекомендуется использовать резисторы с допуском сопротивления $\pm 0,1\%$.

6.4 Подключение аналоговых выходов

Аналоговые выходы системы Hydro-Control служат в качестве источника тока.




Рис. 16: Схема подключения аналогового выхода

Эти выходы зарезервированы для использования в будущем.

Обратите внимание на то, что все выводы " – " аналоговых входов и выходов соединены с общей аналоговой землей.

6.5 Подключение входов выбора рецептов




Рис. 17: Схема соединений входов выбора рецептов

Входы выбора рецепта представляют собой токовые стоки с величиной тока 2 мА. Они коммутируют сигнал с номинальным напряжением 24В (фактический допустимый

диапазон 9 – 36 В). Как показано на Рис. 17, для всех восьми входных сигналов предусмотрена одна общая земля.

7 Кабели

7.1 Кабель датчика

Датчик должен быть подключен при помощи экранированного кабеля с двумя витыми парами проводников (всего 4 жилы) сечением 22 AWG (0,35 мм²). В целях обеспечения помехозащищенности следует использовать кабель высокого качества с плетеным экраном и экраном из фольги. Рекомендуется использовать кабели типа Belden 8302 или Alpha 6373.

Для обеспечения оптимальной работы системы (и соблюдения соответствующих правил техники безопасности) все кабели, включая кабели питания и связи должны быть экранированными, и их экраны должны быть присоединены к блоку управления системы Hydro-Control.

Кабель, соединяющий датчик с блоком управления, должен быть проложен в стороне от электрооборудования высокой мощности и отдельно от силовых кабелей, в особенности от силового кабеля питания бетономешалки. Несоблюдение этого требования может привести к возникновению помех.

7.2 Аналоговые кабели

В качестве аналоговых кабелей следует использовать экранированные кабели высокого качества. Во избежание помех они должны быть положены в стороне от электрооборудования высокой мощности и отдельно от силовых кабелей.

8 Порты USB

Блок управления системы Hydro-Control имеет три порта USB, позволяющих создавать резервные копии баз данных и восстанавливать их, а также модернизировать систему. В каждое из этих гнезд можно вставить стандартную флэш-карту памяти USB.

В качестве дополнительной принадлежности компания Hydronix предлагает гнездо USB, устанавливаемое на панели, и имеющее удлинительный кабель длиной 1,5 м. Номер изделия Hydronix – 0175. Для установки гнезда в панели необходимо вырезать отверстие диаметром 28 мм с вырезом 3 мм под фиксатор. Максимальная толщина панели составляет 5,2 мм. За панелью необходимо иметь свободное пространство 22 мм. Подробные инструкции по монтажу можно получить в компании Hydronix.

1 Навигация по экранам

Блок управления системы Hydro-Control оборудован сенсорным экраном. Навигация осуществляется посредством прикосновения к самому экрану для активации различных функций.

2 Дерево меню




Рис. 18: Структура меню системы Hydro-Control VI

3 Базовые проверки

По завершении электромонтажа блок управления системы Hydro-Control можно включить, нажав кнопку включения питания в верхнем правом углу, которая обозначена символом .

Блок выполнит цикл самодиагностики и загрузит управляющую программу системы Hydro-Control. Перед открытием главного экрана на дисплей будет кратковременно выведено всплывающее окно с номером версии программного обеспечения.

После успешного запуска системы рекомендуется приступить к пусконаладочным работам. Сначала следует проверить связь с датчиком и работу входов/выходов в соответствии с приведенными ниже инструкциями. Эти работы следует выполнить перед настройкой параметров системы.

3.1 Проверка датчика


Для связи с датчиком влажности Hydronix, установленным в бетономешалке, система Hydro-Control использует последовательный интерфейс RS485. По окончании загрузки системы откроется главный экран с баннером по центру 'Searching for Sensor on address xx' (Поиск датчика по адресу xx), показывающим адрес датчика, который запрашивается в данный момент времени.

В течение времени поиска звучит аварийный сигнал, означающий неполадку в системе управления.

В процессе опроса всех адресов RS485 блок управления должен найти датчик и отобразить его показания на дисплее трендов.


Чтобы проверить, нормально ли функционирует датчик, выполните следующую процедуру:


- Нажмите кнопку  **Показ немасшт.**. При этом на экран будет выведено значение сигнала датчика в немасштабированных единицах (0 в воздухе и 100 в воде). Следует иметь в виду, что это показание не является значением влажности в % и позволяет отобразить только базовое значение сигнала датчика.
- Пока мешалка пуста (датчик находится в воздухе) значение должно находиться в пределах от 0 до 15 (в зависимости от особенностей установки).
- Положите на керамическую пластину датчика влажную ткань. Показания датчика должны возрасти до 70–90 (это значение будет зависеть от степени влажности ткани, а скорость изменения сигнала – от настроек фильтрации сигнала датчика). Вместо влажной ткани на пластину датчика можно просто положить руку.

Если эти проверки выполнены успешно, можно быть уверенным в том, что подключение датчика выполнено правильно, и связь датчика с блоком управления системы Hydro-Control функционирует нормально. Нажмите  **Показ влажности**, чтобы вернуться к режиму показа влажности.

3.2 Проверка входов/выходов

Чтобы перейти к экранам настройки и состояния входов/выходов, нажмите кнопку  **Меню**.



, а затем кнопку  **I/O установки**.

При этом на экран будет выведена первая страница настройки и состояния входов/выходов, показанная на Рис. 19, которая может быть использована для проверки дискретных входов и выходов.



Рис. 19: Экран настройки и состояния входов/выходов – Страница 1

Состояние входных сигналов можно увидеть в верхней правой части экрана. Деактивированные входы отображаются кружками серого цвета, а активированные входы – кружками красного цвета. Вы можете активировать выходы внешней системы управления и подать эти сигналы на вход проверяемой системы Hydro-Control.

Чтобы система Hydro-Control не реагировала на поступающие входные сигналы (например, сигнал пуска), можно нажать кнопку Отключ. входы. Когда входы отключаются, вид кнопки изменяется на Вкл. входы. При переходе к другому экрану посредством нажатия кнопки Меню или Далее входы подключаются снова.

Отдельные выходы можно активировать и деактивировать, нажав на кружок серого цвета рядом с текстом, что позволяет проверить связь с входом внешней системы управления. Активированные выходы отображаются кружками красного цвета (см. выход Тревога, который активирован).

Для определения **точки** цикла замеса, в которой выполняется настройка выходного сигнала подачи добавки, используется сигнал «Добавка». Если для этого параметра задано значение «Все», то выходной сигнал внесения добавки устанавливается в тот момент, когда система Hydro-Control выполняет перемешивание, что эквивалентно функционированию параметра «Все» режима занятости системы (Busy) в системе Hydro-Control V. Другие параметры описаны в разделе на в Глава 5.

Сигнал датчика заполнения водяного бака сообщает о том, что бак системы взвешивания воды заполнен. Кроме того, если задать соответствующие настройки, с его помощью можно инициировать отключение системы. Эту функцию можно использовать в сочетании с ИБП. Чтобы использовать этот сигнал для отключения, выберите "Отключение" в раскрывающемся меню (Рис. 19).




Рис. 20: Экран настройки и состояния входов/выходов – Страница 2

Страница 2 экрана Экран настройки и состояния входов/выходов, показанная на Рис. 20 позволяет выполнять настройку аналоговых входов и выходов и отображать их состояния.

Первый аналоговый вход предназначен для подачи сигнала весов системы с взвешиванием воды и может быть сконфигурирован для диапазона сигнала 0 – 20 мА или 4 – 20 мА.


После выбора типа входа его необходимо проверить, для чего следует подать на него сигнал известной величины. Необходимо проверить вход сигнала весов. Значение «Текущий вес» отображается равным 0, когда величина входного сигнала равна 0 или 4 мА и 4095 при входном сигнале, равном 20 мА.

Второй аналоговый вход и аналоговые выходы зарезервированы для использования в будущем.

3.3 Проверка работы клапанов и расходомера

Проверка работы клапанов осуществляется следующим образом:

1. Откройте первую страницу экрана настройки и состояния входов/выходов, как показано в предыдущем разделе. При открытии этой страницы показания расходомера обнуляются.
2. Взвесьте контейнер и поместите его под патрубок впуска воды, чтобы собрать воду, которая будет дозироваться во время проверки.
3. Откройте клапан грубой регулировки подачи воды, нажав значок рядом с надписью **Груб. клапан**
4. Убедитесь в том, что клапан открыт, вода вытекает в контейнер и расходомер показывает количество воды **Расходомер 0**.
5. Закройте клапан грубой регулировки подачи воды, нажав на значок еще раз.
6. Откройте клапан точной регулировки подачи воды, нажав соответствующий значок на экране.
7. Убедитесь в том, что клапан открыт, вода вытекает в контейнер и расходомер показывает количество воды.
8. Закройте клапан точной регулировки подачи воды, нажав на значок еще раз.
9. Взвесьте контейнер, чтобы определить количество воды. Запишите фактическое количество воды и показание расходомера.



10. Нажмите кнопку **Меню**, а затем кнопку **Обзор**, чтобы вернуться к главному экрану.

Определите количество воды на один импульс, выдаваемый расходомером, по следующей формуле; это значение следует вести в параметры системы:

$$\text{имп. на литр} = \frac{\text{кол-во имп.}}{\text{кол-во литров}}$$

Внимание: Вес воды в килограммах = Объем воды в литрах

4 Повторная калибровка сенсорного экрана

Сенсорный экран не требует калибровки кроме случаев, когда возникают проблемы с выбором объектов на экране. В этом случае повторную калибровку сенсорного экрана можно выполнить следующим образом:




Рис. 21: Верхняя часть блока управления системы Hydro-Control – показана кнопка калибровки сенсорного экрана

Процесс калибровки сенсорного экрана запускается посредством нажатия утопленной кнопки на верхней стороне блока при помощи подходящего остроконечного предмета.




Рис. 22: Пример экрана калибровки с целевой областью

После нажатия этой кнопки откроется пустой экран с небольшой целевой областью, как показано на Рис. 22. Прикоснитесь к экрану в этой области небольшим тупым предметом и держите его до тех пор, пока система не предложит его убрать. Это будет повторяться несколько раз, после чего система предложит вам принять результаты калибровки. Примите результаты, чтобы продолжить работу.

После выполнения калибровки систему следует закрыть и перезапустить, кратковременно нажав кнопку включения/выключения питания, а затем нажав Да. Если это не будет сделано, система может не сохранить настройки калибровки экрана.

5 Параметры системы

Чтобы получить доступ к странице параметров системы, нажмите кнопку **Меню**, а затем кнопку **Параметры системы**.

5.1 Параметры системы – Страница 1

Параметры системы - стр. 1 / 3			
Настр. воды		Реглировка автоуправления	
Режим воды:	Счетный	Пропорц. коэф.:	5
Импульс/Литр:	1	Интегр. коэф.:	0
Нет сигнала расход.	15 s	Дифферен. коэф.:	0
Точная подача:	40 л	Настройка автослежения	
Точн. клапан +Л	0 л	Отклон. перв. смеш.	0,1 %
Груб. клапан +Л	4 л	Время перв. смеш.	10 s
Точн кран вкл время	0,5 s	Prewet Mix Deviation	0,1 %
Точн кран выкл время	0,5 s	Время пр. смач. смеси	10 s
Только точный кран:	<input type="checkbox"/>	Сухой замес откл.:	0,3 %
Время усредн.	5 s	Сух замес(с):	10 s
Цикл	1	Замес, отклонение:	0,3 %
Сохранить		Копия / Восстан.	
		Далее	
		Меню	

Рис. 23: Экран параметров системы

Описания всех параметров приведены на следующих страницах. Элементы, отображаемые серым цветом, не требуются для выбранного в данный момент режима подачи воды.

Настройка режима подачи воды

Параметр	Единицы изм.	По умолчанию	Диапазон
Режим воды	-	Счетный	Счетный/По времени/ Взвешивание
Импульс/литр	Имп. на литр/галлон	1	0,1 – 10 000 имп./литр 0 – 2 641,7 имп./галлон
Нет сигнала расход.	Секунды	5	0 – 100 с
Точная подача воды	Литры/галлоны	20	0 – 100 л 0 – 26,4 галлона
Точн. Клапан +Л	Литры/галлоны	0	0 – 100 л 0 – 26,4 галлона
Груб. Клапан +Л	Литры/галлоны	0	0 – 100 л 0 – 26,4 галлона
Точн кран вкл времени	Секунды	0,5	0 – 100 с
Точн кран выкл времени	Секунды	0,5	0 – 100 с
Только точный кран	-	Нет	Да/Нет
Время усредн.	Секунды	10	0 – 100 с
Цикл	-	1	1 – 100
Разрешение	кг/фунты	1	0 – 200

Режим подачи воды определяет, каким образом вода подается в мешалку. При использовании расходомера для измерения количества воды, подаваемого в мешалку, следует задать режим Счетный. При использовании системы измерения веса следует выбрать режим Взвешивание. Режим По времени рекомендуется выбрать в случае проблем с устройством измерения количества воды. Более подробную информацию о выборе режима подачи воды см. в разделе Глава 5.

Импульс/Литр определяет количество импульсов, принятых системой во время подачи в мешалку одного литра воды в режиме Счетный.

Нет сигнала расход. – это количество времени после открытия клапана подачи воды, в течение которого система будет ожидать импульсного сигнала расходомера, прежде чем она выдаст аварийный сигнал, если импульсный сигнал не поступит.

Точная подача – количество воды, поданное в мешалку при помощи только клапана точной регулировки, к моменту завершения подачи заданной/расчетной дозы воды.

Точн. Клапан +Л – количество воды, вытекающее через клапан точной регулировки после его закрытия.

Груб. Клапан +Л – количество воды, вытекающее через клапан грубой регулировки после его закрытия. Этот клапан используется, когда фаза предварительного смачивания смеси выполняется в режиме Заданный.

Точн кран вкл время – количество времени, требуемое для того, чтобы включить точный клапан. Это значение следует взять из спецификации изготовителя клапана.

Точн кран выкл время – количество времени, требуемое для того, чтобы выключить клапан точной регулировки. Это значение следует взять из спецификации изготовителя клапана.

Значения времен включения/выключения клапана используются для задания минимальной продолжительности импульса, подаваемого на клапан в режиме Автоматический, во избежание повреждения клапана в результате чрезмерно высокой частоты включений.

Только точный кран – этот параметр задает режим дозирования воды с использованием только клапана точной регулировки. В этом режиме клапан грубой регулировки не включается.

Время усредн. – количество времени в конце фаз перемешивания сухой и мокрой смеси, которое система использует для определения среднего значения влажности.

Цикл – настройка, используемая для повторного выполнения фаз перемешивания сухой и мокрой смеси. Как правило, используется только для проверки линейности характеристики датчика; эту настройку следует оставить равной 1.

Параметр «Разрешение» определяет разрешение системы взвешивания воды. Это значение отображается, только если выбран режим подачи воды со взвешиванием.

Настройки автоматического регулирования

Параметр	Единицы изм.	По умолчанию	Диапазон
Коэффициент пропорциональности.	-	5	-100 – 100
Интегральный коэффициент	-	0	-100 – 100
Дифференциальный коэффициент	-	0	-100 – 100

Параметры **Коэф. пропорц.**, **Интегр. коэф** и **Дифферен. коэф.** определяют режим управления клапанами подачи воды в автоматическом режиме. В автоматическом режиме текущие показания датчика сравниваются с заданным значением влажности, и система генерирует сигнал регулирования скорости подачи воды. В начале процесса клапаны грубой и точной регулировки подачи воды полностью открыты. По мере приближения текущего значения влажности к заданному значению клапан грубой регулировки закрывается, а продолжительность включения клапана точной подачи регулируется соответствующим образом. Оптимизация этих параметров описана в руководстве оператора, в главе «Использование системы регулирования влажности».

Эти параметры системы можно скорректировать из любого рецепта.

Автоматическое слежение

Параметр	Единицы изм.	По умолчанию	Диапазон
Отклонение первоначального смешивания	%	0,1	0 – 100
Время первоначального смешивания	секунд	10	0 – 100
Отклонение предварительного смачивания смеси	%	0,1	0 – 100
Время предварительного смачивания смеси	секунд	10	0 – 100
Сухой замес откл.	%	0,1	0 – 100
Время перемешивания сухой смеси	Секунды	10	0 – 100
Замес, отклонение	%	0,1	0 – 100
Время перемешивания мокрой смеси	Секунды	10	0 – 100

Параметры **отклонения первоначального смешивания**, **времени первоначального смешивания**, **отклонения предварительного смачивания смеси**, **времени предварительного смачивания смеси**, **отклонения перемешивания сухой смеси**, **времени перемешивания сухой смеси**, **отклонения перемешивания мокрой смеси** и **времени перемешивания мокрой смеси** используются функцией автоматического слежения, чтобы проконтролировать момент, когда система заканчивает фазы

первоначального смешивания, предварительного смачивания смеси, перемешивания сухой смеси и мокрой смеси. В процессе выполнения фаз первоначального смешивания, предварительного смачивания смеси, перемешивания сухой или мокрой смеси, в том случае если колебание показания датчика будет менее заданного значения отклонения замеса для времени перемешивания, фаза перемешивания будет заверена и начнется следующая фаза.

Более подробную информацию о функции автоматического слежения см. на стр. 73.

Эти параметры системы можно скорректировать из любого рецепта.

5.2 Параметры системы – Страница 2

При нажатии кнопки  открывается следующая страница параметров системы.




Рис. 24: Второй экран параметров системы

Настройки времени и даты служат для установки часов системы Hydro-Control. Эти настройки используются для регистрации времени в журнале учета замесов. При


нажатии кнопки  открывается следующий экран, позволяющий установить дату и время:



Рис. 25: Изменение даты и времени

Время можно установить, введя значения часов (0 – 24) и минут (0 – 59) в соответствующих полях. Часовой пояс можно выбрать при помощи кнопок со стрелками.

Общие настройки

Параметр	Единицы изм.	По умолчанию	Диапазон
Язык	-	Английский	Несколько языков

Параметр **Язык** служит для выбора рабочего языка на дисплее системы Hydro-Control.

Настройка аварийных сигналов

Раздел Настройка аварийных сигналов на странице параметров системы позволяет отключить любой аварийный сигнал в системе. Описание аварийных сигналов приведено в руководстве оператора, в главе «Конфигурация аварийных сигналов».

В завершающей стадии замеса, если значение сигнала датчика не упало ниже значения **Лопасти изношены Значен.** к концу периода **Лопасти изношены время**, активируется аварийный сигнал **Лопасти изношены. Сигнал.**

5.3 Параметры системы – Страница 3

При нажатии кнопки  открывается страница мониторинга внутренней температуры и напряжений. Эта страница служит только для отображения информации о системе.

На экране, показанном на Рис. 26 отображаются текущие параметры системы Hydro-Control, которые можно использовать для контроля состояния системы и диагностики




Рис. 26: Экран мониторинга температуры и напряжений

5.4 Настройка взвешивания воды

Для использования функций системы взвешивания воды необходимо установить плату расширения. Если эта плата не установлена, параметры будут отображаться серым цветом.

Настройка системы взвешивания воды осуществляется на странице 2 экрана настройки и состояния входов/выходов. Выполните начальную настройку и калибровку входного сигнала, поступающего с весов, в соответствии с приведенными ниже инструкциями.




Рис. 27: Страница настройки системы взвешивания воды

При пустом водяном баке скопируйте значение параметра «Масш. вход веса», показанный на странице состояния (на Рис. 27) в поле «Аналог. значение пустого».


Теперь настройте систему Hydro-Control для использования системы взвешивания воды. Для этого перейдите к первой странице параметров системы (показана в разделе 5) и установите режим подачи воды «Взвешивание». Когда вы сделаете это, система Hydro-Control активирует выходной сигнал ‘Заливка водяного бака’, чтобы открыть клапан заливки водяного бака до высокого уровня.

Когда уровень воды в водяном баке достигнет высокого уровня, в систему Hydro-Control посыпается входной сигнал ‘Водяной бак заполнен’. Вернитесь к странице состояния (см. Рис. 27) и скопируйте значение из поля ‘Масш. вход веса’ в поле ‘Аналог. значение полного’.

Теперь введите значение ‘Вес полного для данного водяного бака’ и нажмите кнопку ‘Сохранить’.

6 Конфигурация датчика

При подключенном датчике параметры измерения и настройки можно изменить, используя страницы конфигурации датчика. Чтобы перейти к этим страницам из главного экрана,

нажмите кнопку  , а затем кнопку  . В настоящем разделе приведено краткое описание опций, представленных на экранах. Более подробную информацию о параметрах настройки см. в соответствующем руководстве пользователя датчика.

6.1 Экран конфигурации датчика – Страница 1




Рис. 28: Экран конфигурации датчика – Страница 1

Идентификация датчика

В этом разделе страницы отображаются идентификатор набора плат, номер узла в сети RS485, а также наименование датчика.

Калибровка материала

В этом разделе отображаются текущие параметры калибровки датчика, загруженные в датчик. Эти параметры обновляются при изменении рецепта в системе Hydro-Control VI.

Аналоговые выходы

Этот раздел позволяет выполнить настройку аналоговых выходов на датчике, подлежащем настройке. Поскольку система Hydro-Control VI связана с датчиком по интерфейсу RS485, аналоговые выходы можно использовать независимо от главной системы управления. Параметры калибровки материала загружаются в датчик при изменении рецепта, если аналоговый выход настроен на вывод фильтрованного значения влажности; поэтому значение аналогового выхода будет соответствовать значению влажности для системы Hydro-Control VI.

Усреднение

В этом разделе выполняется конфигурация функции усреднения в датчике. Как правило, в приложениях для бетономешалок эта функция не используется.

При изменении любых настроек их следует загрузить в датчик, нажав кнопку ‘Запись в датчик’.

6.2 Экран конфигурации датчика – Страница 2

При нажатии кнопки ‘Далее’ открывается второй экран, показанный на Рис. 29.




Рис. 29: Экран конфигурации датчика – Страница 2

Обработка сигнала

Этот раздел позволяет настроить обработку сигнала в датчике. Такая настройка может потребоваться при использовании разных бетономешалок с целью улучшения стабильности и реакции на изменения показаний датчика.

Цифровой I/O

В этом разделе можно задать опции цифровых входов/выходов.

При изменении любых настроек их следует загрузить в датчик, нажав кнопку ‘Запись в датчик’.

6.3 Экран конфигурации датчика – Страница 3

При нажатии кнопки ‘Далее’ открывается третий экран, показанный на Рис. 30.



Рис. 30: Экран конфигурации датчика – Страница 3

Заводские настройки

В этом разделе можно установить заводскую калибровку датчика. Это необходимо сделать после замены рычага (руки) датчика типа Hydro-Probe Orbiter или керамической пластины датчика типа Hydro-Mix.

Чтобы выполнить заводскую калибровку, убедитесь в том, что керамическая пластина датчика находится в воздухе, и нажмите кнопку Воздух. После короткой задержки в полях ввода будут отображены новые значения частоты и амплитуды сигнала для воздуха. Затем погрузите керамическую пластину датчика в воду в соответствии с инструкциями в руководстве пользователя датчика и нажмите кнопку Вода.

Альтернативным методом является использование функции автоматической калибровки. Эта функция упрощает процесс заводской калибровки. После выполнения автоматической калибровки может потребоваться повторная калибровка рецептов.

Чтобы использовать функцию автоматической калибровки, убедитесь в том, что керамическая пластина датчика находится в воздухе, и нажмите кнопку AutoCal. После короткой задержки система Hydro-Control выведет сообщение об успешном выполнении автоматической калибровки или об ошибке.

Рука Orbiter

Этот раздел позволяет ввести тип руки датчика Orbiter.

Коэффициенты температурной компенсации

Этот раздел позволяет изменить параметры температурной компенсации. Эти настройки могут потребовать изменения после замены руки датчика типа Hydro-Probe Orbiter. К каждой руке датчика прилагается справочный листок с указанием значений настроек, которые должны быть введены. Для некоторых датчиков типа Hydro-Mix эти коэффициенты установлены для каждого отдельного датчика на заводе-изготовителе и не должны изменяться.

Режим измерения

Этот раздел позволяет выбирать различные режимы измерения.

При изменении любых настроек их следует загрузить в датчик, нажав кнопку Запись в датчик

6.4 Экран конфигурации датчика – Страница 4

При нажатии кнопки ‘Далее’ открывается четвертый экран, показанный на Рис. 31.



Рис. 31: Экран конфигурации датчика – Страница 4

Температура

В этом разделе отображаются текущие значения температуры.

Пред. температура

В этом разделе отображаются максимальное и минимальное значения температуры датчика, зарегистрированные при работающей системе.

Прошивка

В этом разделе для диагностических целей отображаются номер текущей версии микропрограммного обеспечения и контрольная сумма.

Статус IO

В этом разделе отображается текущее состояние дискретных входов и выходов и других внутренних сигналов.

Передача данных

В этом разделе отображается общее количество сообщений между системой Hydro-Control и датчиком, а также количество ошибок. Информация о количестве ошибок позволяет выявить неисправности, связанные с передачей данных.

Тест аналогового выхода

При нажатии кнопки ‘Тест аналогового выхода’ на экран выводится окно, показанное на Рис. 32, позволяющее принудительно активировать два аналоговых выхода с заданием желаемого значения выходного тока. Эта функция полезна при проверке соединений с внешними системами.




Рис. 32: Окно тестирования аналоговых выходов

6.5 Экран конфигурации датчика – Страница 5


При нажатии кнопки Далее открывается пятый экран, показанный на Рис. 33.



Рис. 33: Экран конфигурации датчика – Страница 5

На этом экране отображаются данные датчика, которые можно использовать в целях диагностики.

7 Параметры рецептов

При нажатии кнопки  на главном экране, а затем кнопки  открывается экран обзора рецептов.

7.1 Экран обзора рецептов




Рис. 34: Экран обзора рецептов

На этом экране отображается перечень рецептов, сконфигурированных в системе Hydro-Control. Выберите рецепт, нажав на соответствующей строке в поле списка рецептов, а затем нажмите кнопку Ред. рецепт. Откроется экран редактора рецептов.

7.2 Редактор рецептов – Страница 1

На первом экране показаны параметры рецепта, относящиеся к добавлению воды и значениям времени добавления/перемешивания материалов.

Рис. 35: Редактор рецептов – Страница 1

Подробности рецепта

Параметр	Единицы изм.	По умолчанию	Диапазон
Номер рецепта	-	1	1 – 99,999
Номер замеса	-	0	0 – 99,999
Имя рецепта	Произвольный текст		Не более 25 символов

Параметр **Номер рецепта** является номером рецепта в системе. Рецепты можно выбирать по номеру из внешней системы управления, используя 8 цифровых входов выбора рецепта (на дополнительной плате расширения) либо через протокол последовательной связи. Номера рецептов также перечислены в порядке возрастания номеров на селекторе рецептов, имеющемся на начальной странице или на экране обзора рецептов.

Параметр **Номер замеса** представляет собой номер, возрастающий на единицу по завершении каждого замеса, выполненного с использованием любого рецепта. Этот номер можно использовать для отслеживания выполненных замесов.

Имя рецепта представляет собой произвольный текст длиной до 25 символов; этот параметр можно использовать для ввода осмыслинного имени рецепта, которое будет показано в поле выбора рецепта и на главном экране.

Параметры добавления воды

Параметр	Единицы изм.	По умолчанию	Диапазон
Добавка 2 этапа	-	Нет	Да/Нет
Начальная вода	Литры/галлоны	0	0 – 999 литров 0 – 264 галлона
Предел начал. воды	Литры/галлоны	500	0 – 999 литров 0 – 264 галлона
Основ. вода	Литры/галлоны	0	0 – 999 литров 0 – 264 галлона
Основ вода - max	Литры/галлоны	500	0 – 999 литров 0 – 264 галлона
Осн. вода +/-Л	Литры/галлоны	0	-999,9 – 999,9 литров -264 – 264 галлона

Опция **Добавление воды в 2 этапа** используется в режимах Предустановки и CALC (Вычисление) и служит для изменения режима добавления воды при использовании некоторых добавок к смеси. Эта функция рассмотрена в разделе Глава 5, в разделе, посвященном управлению подачей добавок.

Параметр **Начал. вода** задает количество воды, которое должно быть подано в мешалку во время фазы предварительного смачивания смеси.

Параметр **Предел начал. воды** задает максимальное количество воды, которое может быть добавлено, прежде чем система выдаст аварийный сигнал (режим Автоматический).

Параметр **Основ. вода** задает количество воды, которое должно быть подано в мешалку во время фазы добавления основной воды при работе системы в режиме Заданный.

Если добавление основной воды производится, когда система работает в режиме Расчетный, и вычисленное количество воды превышает значение параметра **Основ. вода - max**, система выдает аварийный сигнал. Если добавление основной воды производится, когда система работает в режиме Автоматический, и количество поданной воды превышает значение параметра **Основ. вода - max**, система прекратит подачу воды и выдаст аварийный сигнал.

При помощи параметра **Осн. вода +/-Л** можно скорректировать заданное значение влажности в рецепте, чтобы смесь можно было временно сделать более сухой или влажной (для специальных смесей).

Добавление материалов/Значения времени смещивания

Параметр	Единицы изм.	По умолчанию	Диапазон
Сухой вес	кг/фунты	0	0 – 32 000 кг 0 – 70 547 фунтов
Вес цемента	кг/фунты	0	0 – 32 000 кг 0 – 70 547 фунтов
Задержка цемента	Секунды	0	0 – 999 с
Время первоначального смещивания	Секунд	0	0 – 999 с
Время Пр. вода замеса	Секунды	0	0 – 999 с
Время перемешивания сухой смеси	Секунды	0	0 – 999 с
Время перемешивания мокрой смеси	Секунды	0	0 – 999 с

Параметр **Сухой вес** – это вес всех ингредиентов рецепта, взвешенных в сухом состоянии. Для материалов-заполнителей это должен быть вес без учета свободной воды (вес при условиях SSD). Параметр должен включать вес цемента в смеси. Используется в качестве базиса для режима Расчетный.

Параметр **Вес цемента** представляет собой количество цемента, добавленное к смеси. Используется для вычисления соотношения вода/цемент, регистрируемого в журнале учета замесов.

Время Пр. вода замеса – это время, в течение которого система перемешивает смесь после добавления начальной воды, прежде чем она активирует выходной сигнал «Предварительное смачивание выполнено» и прейдет к следующей фазе.

Параметр **Задерж. цемента** определяет, как долго система Hydro-Control будет ожидать после выдачи сигнала «Предварительное смачивание выполнено», пока система управления замесом включит подачу цемента. Если к моменту истечения этого времени не будет получен сигнал Подача цемента, система выдаст аварийный сигнал Задержка цемента.

Время первоначального смещивания — это интервал времени, в течение которого система будет выполнять перемешивание, прежде чем будет добавлена вода предварительного смачивания. **Время предварительного смачивания смеси** — это интервал времени, в течение которого система будет выполнять перемешивание, после того как была добавлена вода предварительного смачивания и прежде чем будет выдан сигнал о завершении предварительного смачивания. Время **перемешивания сухой смеси** — это интервал времени, в течение которого система будет выполнять перемешивание, после того как был выдан сигнал о завершении предварительного смачивания (или сигнал «Подача цемента», если он используется) и до перехода к фазе добавления основной воды. Время **предварительного смачивания смеси** — это интервал времени, в течение которого система выполняет перемешивание после добавления основной воды и до того, как будет выдан сигнал о завершении перемешивания.

Если применяется функция автоматического слежения, то в процессе работы эти интервалы времени перемешивания удваиваются и используются в качестве максимальных значений интервалов времени перемешивания. Чтобы получить подробные сведения об использовании функции автоматического слежения, см. Глава 5 Конструкция системы раздел 4.4 Автоматическое слежение.

7.3 Редактор рецептов – Страница 2

При нажатии кнопки **Далее** в нижней части экрана открывается вторая страница редактора рецептов, содержащая настройки управления, локального автоматического слежения, управления подачей добавки и температурной коррекции.




Рис. 36: Редактор рецептов – Страница 2

Управление замесом

Параметр	Единицы изм.	По умолчанию	Диапазон
Режим управления начал. водой	-	Заданный	Заданный/Автоматический/Расчетный
Нач. заданная влажность	%	8	0 – 99,9 %
Управление	-	Заданный	Заданный/Автоматический/Расчетный
Зад. влажность	%	10	0 – 99,9 %
Полож. допуск	%	2,75	0 – 99,9 %
Отриц. допуск	%	2,75	0 – 99,9 %

Параметр **Режим управления начал. водой** служит для изменения режима управления добавлением начальной воды. Если выбран метод управления **Заданный**, система добавляет фиксированное количество воды, определенное параметром **Начал. вода** в разделе Долив воды на странице 1 параметров рецепта. Если выбран метод управления **Автоматический**, вода добавляется автоматически до достижения заданного значения влажности, определенного параметром **Нач. заданная влажность**.

Параметр **Управление** определяет режим подачи основной воды. Если выбран режим управления **Заданный**, система добавляет фиксированное количество воды, заданное параметром **Основ. вода** в разделе Долив воды на странице 1 параметров рецепта. Если выбран метод управления **Автоматический**, вода добавляется автоматически до достижения заданного значения влажности, определенного параметром **Зад. влажность**. Если выбран метод управления **Расчетный**, вода добавляется в соответствии со значением, вычисленным с использованием параметров калибровки, параметра **Зад. влажность** и среднего значения показаний датчика во время фазы перемешивания сухой смеси.

Параметры **Полож. допуск** и **Отриц. допуск** используются в конце фазы перемешивания мокрой смеси. Если разность между средним значением влажности, взятым к моменту окончания фазы перемешивания мокрой смеси, и заданным значением влажности превышает значение положительного допуска (больше заданного значения) или отрицательный допуск (меньше заданного значения), система выдает аварийный сигнал Слишком влажная смесь или Слишком сухая смесь В режиме Автоматический параметр **Отриц. допуск** также используется в качестве зоны нечувствительности в отношении заданного значения влажности.

Локальные настройки автоматического слежения

Функция автоматического слежения позволяет сконфигурировать систему для измерения стабильности или однородности смеси. Если значение сигнала датчика находится в пределах определенного отклонения в течение заданного времени, перемешивание можно закончить раньше.

Параметр	Единицы изм.	По умолчанию	Диапазон
Первоначальное смещивание вкл.	Нет	Нет	Да/Нет
Предварительное смачивание смеси вкл.	Нет	Нет	Да/Нет
Перемешивание сухой смеси вкл.	Нет	Нет	Да/Нет
Перемешивание мокрой смеси вкл.	-	Нет	Да/Нет
Управление автослежением	-	Нет	Да/Нет
Сухой замес откл.	%	0,1	0 – 100 %
Время перемешивания сухой смеси	Секунды	10	0 – 100 с
Замес, отклонение	%	0,1	0 – 100 %
Время перемешивания мокрой смеси	Секунды	10	0 – 100 с

С помощью параметров включения первоначального смещивания, включения предварительного смачивания смеси, включения перемешивания сухой или мокрой смеси можно задать, используется ли функция автоматического слежения на любой из этих фаз замеса.

Если выбрана опция **Управление автослежением**, параметры автоматического слежения, определенные в рецепте имеют приоритет над значениями, заданными в Параметрах системы.

Параметры **Сухой замес откл.**, **Сух. замес (с)**, **Замес, отклонение** и **Замес, время** используются функцией автоматического слежения для контроля моментов окончания фаз перемешивания сухой и мокрой смеси. Если во время фазы перемешивания сухой или мокрой смеси отклонение показаний датчика становится меньше указанного значения отклонения для данного времени, процесс переходит к следующей фазе.

Более подробную информацию о функции автоматического слежения см. на стр. 73.

7.4 Редактор рецептов – Страница 3


При нажатии кнопки  открывается третья страница редактора рецептов. Эта страница содержит настройки режимов **Расчетный** и **Автоматический**.




Рис. 37: Редактор рецептов – Страница 3

Настройки режима Расчетный

Параметр	Единицы изм.	По умолчанию	Диапазон
Смеш. влажн. 1	%	-3,6463	-100 – 100 %
Коэф. влажн. 1	%/Немасшт. ед.	0,1818	0 – 100 %/немасшт. ед.
Смеш. влажн. 2	%	-3,6463	-100 – 100 %
Коэф. влажн. 2	%/Немасшт. ед.	0,1818	0 – 100 %/немасшт. ед.

Настройки режима **Расчетный** генерируются автоматически, когда выполняется калибровка рецепта исходя из результата замеса с хорошим качеством конечной смеси. Как правило, они не должны требовать изменения. Если после калибровки рецепта значение влажности отображается неправильно, можно произвести сброс

параметров калибровки к их значениям по умолчанию, нажав кнопку .

Процесс калибровки детально описан в руководстве оператора.

Настройки добавок

Параметр	Единицы изм.	По умолчанию	Диапазон
Вкл. добавку	%	0	0 – 100 %
Объем добавки	кг/фунты	0	0 – 999,9 кг 0 – 70 547 фунтов

Параметр **Вкл. добавку** используется для задания момента активации выходного сигнала Добавка во время добавления основной воды. Он определяется в процентах от общего количества основной воды. Например, если общее количество основной воды составляет 70 литров и значение параметра **Вкл. добавку** установлено равным 50 %, сигнал Добавка будет активирован, когда количество поданной воды составит 35 литров.

Параметр **Объем добавки** используется для задания количества добавки, используемого в рецепте. Этот параметр используется только для регистрации в журнале учета замесов.

Настройки температурной коррекции

Параметр	Единицы изм.	По умолчанию	Диапазон
Заданная температура	°C	20	0 – 100°C
Темпер. коэффициент.	Немасшт. ед./°C	0	-9,9999 – 9,9999

Настройки температурной коррекции предназначены для компенсации влияния высоких или низких температур окружающего воздуха на протекающие в бетоне реакции посредством изменения заданного значения влажности в зависимости от температуры. Для этого настройки температурной коррекции позволяют изменить заданное значение влажности на величину, равную параметру **Темпер. коэффициент**, умноженному на разность между текущей температурой и **Заданной температурой**. Формула для вычисления имеет следующий вид:

$$\text{нов. знач.} = \text{стар. знач.} + \text{коэффи. темпер.} * (\text{заданное знач. темпер.} - \text{текущ. темпер.})$$

Настройки режима Автоматический

Параметр	Единицы изм.	По умолчанию	Диапазон
Автомат. управление	-	Нет	Да/Нет
Коэффициент пропорциональности.	-	5	-100 – 100
Интегральный коэффициент	-	0	-100 – 100
Дифференциальный коэффициент	-	0	-100 – 100

Если параметр **Автомат. управление** установлен (Да), для управления в автоматическом режиме рецепт использует локальные значения параметров, заданные в рецепте, вместо значений, введенных в Параметрах системы.

Параметры **Коэф. пропорц.**, **Интегр. коэф** и **Дифферен. коэф**. определяют режим управления клапанами подачи воды в автоматическом режиме. В автоматическом режиме текущие показания датчика сравниваются с заданным значением влажности, и система генерирует сигнал регулирования скорости подачи воды. В начале процесса клапаны грубой и точной регулировки подачи воды полностью открыты. По мере приближения текущего значения влажности к заданному значению клапан грубой регулировки закрывается, а продолжительность включения клапана точной подачи регулируется соответствующим образом. Оптимизация этих параметров описана в руководстве оператора, в главе «Использование системы регулирования влажности».


1 Клапаны подачи воды

1.1 Введение

Система Hydro-Control может работать с одним клапаном подачи воды, однако оптимальные рабочие характеристики могут быть достигнуты только при наличии:

- Клапана грубой регулировки подачи, служащего для быстрого повышения уровня влажности смеси до величины, близкой к заданному значению.
- Клапана точной регулировки подачи воды, служащего для доведения уровня влажности смеси до заданного значения без перерегулирования.

При этом важно правильно выбрать клапаны и отрегулировать расход воды в соответствии с производительностью и эффективностью бетономешалки.



Здесь приведен вариант схемы установки. Подробности см. в руководствах производителей.

Рисунок 38: Типовая схема установки клапанов на линии подачи воды

1.2 Указания по выбору клапанов и регулированию расхода воды

Клапаны должны быстро открываться и закрываться – продолжительность цикла открытия/закрытия клапана с проходным диаметром 50 мм (2") должна быть не более 2 секунд, а клапана с проходным диаметром 19 мм (3/4") – не более 1 секунды. Это позволит точно управлять процессом подачи воды.

- Величина, равная **расходу воды через клапан точной регулировки подачи**, умноженному на продолжительность цикла открытия/закрытия клапана должна находиться в пределах 0,04 % для увеличения уровня влажности на 0,1 % (например, для мешалки объемом 1 м³ расход, умноженный на продолжительность цикла открытия/закрытия должен находиться в пределах от 1 до 2,4 л).
- Величина, равная **расходу воды через клапан грубой регулировки подачи**, умноженному на продолжительность цикла открытия/закрытия клапана должна находиться в пределах 0,25 % для увеличения уровня влажности на 0,5 % (например, для мешалки объемом 6 м³ расход, умноженный на продолжительность цикла открытия/закрытия должен находиться в пределах от 6 до 12 л).

- Если продолжительность цикла открытия/закрытия клапана не известна, установите ее равной 1 секунде, а затем выберите размеры клапанов, позволяющие получить требуемый расход воды в соответствии с приведенной ниже таблицей.

В двух следующих таблицах приведены рекомендуемые значения расхода воды для мешалок различных размеров.

Объем мешалки (м ³)	Загрузка (кг)	Клапан грубой регулировки подачи			Клапан точной регулировки подачи		
		Расход (л/с)	Время вкл/выкл (с)	% увеличения влажности	Расход (л/с)	Время вкл/выкл (с)	% увеличения влажности
0,25	550	2	1	0,36	0,4	1	0,07
0,5	1 100	4	1	0,36	0,75	1	0,07
1,0	2 200	8	1	0,36	1,5	1	0,07
1,5	3 300	12	1	0,36	2,25	1	0,07
2,0	4 400	15	1	0,34	3	1	0,07

Объем мешалки (фут ³)	Загрузка (фунтов)	Клапан грубой регулировки подачи			Клапан точной регулировки подачи		
		Расход (гал/с)	Время вкл/выкл (с)	% увеличения влажности	Расход (гал/с)	Время вкл/выкл (с)	% увеличения влажности
10	1 400	0,6	1	0,36	0,1	1	0,06
20	2 800	1,2	1	0,36	0,25	1	0,07
40	5 500	2,4	1	0,36	0,5	1	0,07
60	8 300	3,6	1	0,36	0,75	1	0,07
80	11 000	4,5	1	0,34	0,9	1	0,07

В этой таблице показаны примеры значений диаметра трубопровода

Расход (л/с)	Диаметр трубы (мм)	Диаметр трубы (в дюймах)
≤0,5	20	¾
≤1	25	1
≤2	40	1 ½

1.3 Пример

Метрические единицы:

Если мешалка объемом 1 м³ оборудована только клапаном грубой регулировки подачи воды и расход воды через клапан равен 10 л/с при продолжительности цикла открытия/закрытия 1 с, вода может подаваться только порциями по 10 литров. При полной загрузке (~ 2 200 кг) минимальное приращение влажности, которое может быть получено, составляет 0,5%, что является слишком высоким значением для адекватного регулирования.

Если эта же система оборудована также клапаном точной регулировки подачи воды с расходом 1 л/с и продолжительностью цикла открытия/закрытия 1 с, вода может подаваться только порциями приблизительно 1 л (0,05 % приращения влажности), что обеспечит адекватное регулирование.

Единицы США

Если мешалка объемом 35 фут³ оборудована только клапаном грубой регулировки подачи воды и расход воды через клапан равен 3 гал/с при продолжительности цикла открытия/закрытия 1 с, вода может подаваться только порциями по 3 галлона. При полной загрузке (~ 4 800 фунтов) минимальное приращение влажности, которое может быть получено, составляет 0,5%, что является слишком высоким значением для адекватного регулирования.

Если эта же система оборудована также клапаном точной регулировки подачи воды с расходом 0,3 гал/с и продолжительностью цикла открытия/закрытия 1 с, вода может подаваться порциями приблизительно по 0,3 галлона (0,05% приращения влажности), что обеспечит адекватное регулирование.

Обратите внимание, что более высокое значение расхода воды обычно позволяет сократить продолжительность замеса при условии, что клапан обладает достаточным быстродействием (малым временем открытия/закрытия). При использовании клапана с меньшим расходом воды и меньшим быстродействием будет обеспечена такая же точность дозирования, но продолжительность замеса в этом случае возрастет.

Существует также вероятность слишком быстрой подачи воды в мешалку, что приведет к образованию большого водяного шара, который будет перемещаться по мешалке вместе с материалами смеси, не смешиваясь с ними. Чтобы избежать этого, рекомендуется использовать разбрзгивающие сопла.

1.4 Аварийный сигнал утечки в клапанах подачи воды

Если расходомер воды выдает импульсный сигнал, когда оба клапана закрыты, система выдает аварийный сигнал утечки в клапанах подачи воды.

2 Измерение расхода воды

2.1 Расходомер

Частота импульсов расходомера должна находиться в пределах от 1 до 10 Гц. Например, для системы, дозирующей 60 литров воды в течение 30 секунд, это будет означать скорость подачи воды 2 литра в секунду, поэтому расходомер, выдающий 2 импульса на литр, будет подходящим для данной системы (т. е частота импульсов составит 4 Гц).

2.2 Взвешивание воды

В режиме взвешивания воды бак заполняется до известного уровня (точки высокого уровня) и поддерживается в состоянии готовности к фазе подачи воды. В системе используется аналоговый входной сигнала веса воды, который обнуляется, когда вода в баке достигает точки высокого уровня. По мере опорожнения бака вес воды, поданной в мешалку, может быть определен по изменению величины входного сигнала, и это используется для определения количества дозированной воды.

2.3 Режим подачи воды по времени

В режиме подачи воды по времени вода подается в течение времени, указанного в рецепте. Для получения повторяющихся результатов при работе в этом режиме давление воды должно быть постоянным. Использовать этот режим при нормальных условиях не рекомендуется, но он может оказаться полезен в случаях, когда возникают неполадки в работе расходомера, но необходимо обеспечить работу установки.

3 Модернизация систем

Система Hydro-Control может быть легко модернизирована для совмещения с системой управления любой установкой, в которой необходимо обеспечить подачу воды для регулирования влажности материала.




Рис. 39: Блок-схема системы

3.1 Базовые соединения

Рис. 39 показана блок-схема системы. Простейшая конфигурация системы требует только наличия клапана точной регулировки подачи воды, однако рекомендуется также включить в состав системы устройство для измерения количества воды, подаваемого в мешалку (расходомер или система взвешивания воды). На Рис. 40 показана конфигурация простой системы, в состав которой входит один или два клапана подачи воды и расходомер воды.

На установках, в которых система Hydro-Control интегрирована с системой управления замесом наиболее важными сигналами, поступающими на контроллер замеса и его выходными сигналами являются сигнал Пуск/Возобновление (сообщающий системе Hydro-Control о том, что мешалка готова к подаче воды), сигнал Замес выполнен (сообщающий системе управления замесом о том, что система Hydro-Control закончила подачу воды) и сигнал Сброс (используемый для перевода системы Hydro-Control в режим ожидания). Все другие сигналы следует использовать по необходимости.

После отправки сигнала Сброс перед выдачей сигнала Пуск должно пройти не менее 10 секунд.




Рис. 40: Пример схемы соединений для ручного управления установкой

3.2 Удаленный выбор рецептов

При изменении состава смеси в мешалке (например, при использовании различных материалов-заполнителей, цемента различных марок и различных добавок, красителей или пигментов) настоятельно рекомендуется использовать в системе Hydro-Control различные рецепты для калибровки и управления. В системе, интегрированной с системой управления замесом лучше всего сделать выбор рецептов автоматическим.

Автоматический выбор рецептов можно реализовать, используя либо канал связи RS232 между системой управления замесом и системой Hydro-Control, либо сигналы выбора рецептов, что возможно только при наличии платы расширения.

Плата расширения имеет 9 контактов (8 входов и общая земля), и может принимать сигналы в следующих форматах:

- Двоичный (максимум 255 рецептов)
- Двоично-десятичный (максимум 99 рецептов)
- Дискретный (максимум 8 рецептов)

3.3 Модернизация системы Hydro-Control V

Система Hydro-Control VI была разработана специально для замены предыдущей системы Hydro-Control V. Разъемы для подключения входов/выходов совпадают с разъемами блока управления системы Hydro-Control V, включая номера и назначение контактов. Подключая разъемы, следует обращать внимание на правильность их ориентации, чтобы ключи на обеих частях разъема были совмещены.

Программа Hydro-Control VI Utility представляет собой дополнительное программное обеспечение, устанавливаемое на ПК, которое служит для преобразования резервной копии баз данных системы Hydro-Control V и позволяет скопировать параметры системы и рецепты в систему Hydro-Control VI.

Обратите внимание на следующее:

Сигнал Busy (Система занята), используемый в Hydro-Control V был переименован в сигнал Добавка. Его функции остались теми же, что в системе Hydro-Control V, если не считать добавления опции Вкл. добавку %.

Параметр коэффициента рецепта для автоматического режима более не поддерживается. Параметры ПИД-регулирования для компенсации при выполнении замесов небольшого объема, где влажность возрастает быстрее, следует устанавливать с осторожностью. Если требуется максимально сократить продолжительность замесов, можно использовать отдельный рецепт с локальными параметрами ПИД-регулирования.

Режима калибровки больше нет, поскольку калибровка может быть очень просто выполнена, используя данные замеса с хорошим качеством смеси, записанные в журнале учета замесов в качестве «шаблона» для задания точек калибровки и заданных значений влажности для рецепта.

Для автоматического режима необходимо заново ввести параметры контура регулирования подачи воды. Это объясняется тем, что настройка контура регулирования в автоматическом режиме для достижения большей эффективности установки была значительно упрощена. Выполняя модернизацию системы, начните с того, что разделите значение параметра коэффициента пропорциональности, используемое в системе Hydro-Control V, на 10 и установите интегральный и дифференциальный коэффициенты регулятора равными нулю.




Рис. 41: Внутренние соединения системы

4 Схема цикла замеса

В этом разделе приведено описание последовательности управления циклом замеса, который может содержать до трех фаз добавления воды с соответствующими фазами перемешивания смеси.

Последовательность выполнения замеса обычно определяется, исходя из типа производимого бетона, типа заполнителей и рекомендаций по использованию добавок к смеси.

4.1 Полный цикл замеса

Рис. 42 демонстрирует полный цикл замеса, включающий все основные фазы.

После загрузки мешалки в систему Hydro-Control подается сигнал пуска. Затем система Hydro-Control добавляет определенное количество начальной воды для повышения влажности сухих материалов. После этого система Hydro-Control в течение заданного времени будет выполнять цикл первоначального смешивания, а затем добавит некоторое количество воды предварительного смачивания, которое может быть использовано для повышения влажности сухих материалов. Наилучшей практикой считается повышение влажности исходных материалов выше значения водонасыщенного состояния при сухой поверхности заполнителей (SSD), по возможности перед подачей материалов в бетономешалку. Использование начальной воды также может способствовать уменьшению количества пыли, образующейся в ходе процесса и снижению износа двигателя и редуктора бетономешалки.

Затем система Hydro-Control подает в систему управления замесом сигнал о том, что предварительное смачивание смеси завершено. Система управления подает в мешалку цемент и активирует сигнал Подача цемента.

Далее система Hydro-Control производит перемешивание сухой смеси, добавляет основную воду, производит перемешивание мокрой смеси и выдает сигнал Замес выполнен. Затем система управления замесом производит выгрузку смеси из мешалки и посыпает в систему Hydro-Control сигнал сброса для подготовки к следующему замесу.




Рис. 42: Полный цикл замеса

4.2 Простой замес

При простой последовательности управления замесом все исходные материалы загружаются в мешалку одновременно, а затем производится перемешивание сухой смеси для гомогенизации материалов. Затем добавляется основная вода, производится перемешивание мокрой смеси, и система Hydro-Control выдает сигнал 'Замес выполнен', указывающий системе управления, что она может произвести выгрузку смеси из мешалки. Простой цикл замеса и состояния входов/выходов показаны на Рис. 43.




Рис. 43: Простой цикл замеса с демонстрацией состояния входов/выходов

Сигнал Подача цемента является необязательным и может быть использован системой управления для определения момента начала подачи цемента. Требования к этому сигналу могут быть сконфигурированы в базе данных рецепта посредством установки отличного от нуля значения сигнала Задержка цемента. Перед тем как перейти к фазе перемешивания сухой смеси, система будет ожидать поступления сигнала Подача цемента.

Когда система принимает сигнал Пуск, запускается таймер, и если он достигает значения, определенного параметром Задержка цемента до того, как будет получен сигнал Подача цемента, система выдает аварийный сигнал задержки подачи цемента (если этот сигнал не отключен на странице параметров системы).

4.3 Управление подачей добавки

Влияние добавки на сигнал датчика зависит как от типа добавки, так и от момента ее подачи в мешалку. Система Hydro-Control имеет выход, предназначенный для управления подачей добавки, который может быть сконфигурирован при помощи параметра Добавка сигн. на второй странице параметров системы.




Рис. 44: Выходной сигнал Добавка в нормальном цикле замеса

Если для параметра Добавка сигн. установлено значение Добавка вкл. %, высокий уровень выходного сигнала Добавка устанавливается во время фазы добавки основной воды, когда процентная доля добавленной основной воды достигает значения, определенного параметром рецепта Добавка вкл. Общее количество воды, используемое для вычисления процентной доли, представляет собой вычисленное количество (в режиме Расчетный) или количество воды, поданное в предыдущем замесе (в автоматическом режиме).

Эта функция используется для задержки подачи добавки до тех пор, пока в мешалку не будет подано заданное количество воды. Это требование может быть выдвинуто производителем добавки к смеси.

Если для параметра Добавка сигн. установлено значение Вода, высокий уровень выходного сигнала Добавка устанавливается каждый раз, когда начинается подача воды в мешалку.

Если для параметра Добавка сигн. установлено значение Добавка, высокий уровень выходного сигнала Добавка устанавливается в начале фазы добавления основной воды цикла замеса. Это необходимо для обеспечения совместимости с системой Hydro-Control V.

Если для параметра Добавка сигн. установлено значение Все, высокий уровень выходного сигнала Добавка сохраняется с момента получения системой сигнала Пуск до момента выдачи системой сигнала Замес выполнен. Это эквивалентно выходному сигналу занятости системы (Busy) в системе Hydro-Control V.




Рис. 45: Выходной сигнал Добавка в цикле с подачей воды в два этапа

Если в рецепте используется режим подачи воды в два этапа, когда подача основной воды осуществляется в режиме Заданный, основная вода подается в мешалку двумя порциями, определяемыми параметром Добавка вкл. в рецепте. По завершении фазы «Добавление основной воды 1» фаза перемешивания сухой смеси выполняется повторно.

По окончании каждой из фаз перемешивания сухой смеси система определяет среднее значение показаний датчика в течение времени, заданного параметром Время усреднения в параметрах системы.

Если этот замес с подачей воды в два этапа используется для калибровки рецепта, для рецепта будут вычислены вторые значения коэффициента влажности и смещения влажности, которые будут использованы в вычислениях влажности каждый раз, когда немасштабированное значение становится выше среднего немасштабированного значения, взятого из второй фазы перемешивания сухой смеси. Это будет иметь место как в автоматическом режиме, так и в режиме Расчетный.

Данная функция полезна, если используется добавка, вносящая большие изменения в калибровку материала, находящегося в мешалке. В режиме подачи воды в два этапа масштаб показаний влажности графика на главном экране изменяется таким образом, чтобы график более наглядно отражал процесс изменения влажности материалов в мешалке.

4.4 Автоматическое слежение

Функция автоматического слежения может быть использована в ходе любой фазы цикла замеса с целью автоматического регулирования времени перемешивания в зависимости от однородности материала в смесителе. Предусмотрено четыре комплекта параметров на странице системных параметров, которые определяют момент, когда система автоматического слежения зафиксирует завершение фаз перемешивания. В случае необходимости эти параметры могут быть скорректированы в параметрах рецепта. В настройках рецепта можно выбрать, какие фазы перемешивания будут использовать функцию автоматического слежения, а какие нет.




Рис. 46: График замеса, демонстрирующий настройки автоматического слежения

Рис. 46 демонстрирует график замеса с показом синхронизации автоматического слежения. Функция автоматического слежения контролирует значение влажности и определяет точки стабилизации влажности во время фаз перемешивания сухой и мокрой смеси. Она требует, чтобы перед переходом к следующей фазе замеса изменение показаний датчика было меньше значения параметра Отклонение влажности смеси в течение времени, определенного параметром Время перемешивания. Если время достигает значения, определенного параметром Время перемешивания в рецепте, система выдает аварийный сигнал.




Рис. 47: Пример параметров автоматического слежения для фазы перемешивания сухой смеси

На экране просмотра время перемешивания будет появляться дважды в течение времени, установленном в рецепте. Процесс автоматического слежения осуществляется следующим образом:

- Перемешивание выполняется до тех пор, пока время фазы перемешивания не будет меньшим, чем время перемешивания за вычетом времени автоматического слежения
- Записывается показание датчика и запускается автоматическое слежение. На графике появятся две зеленые строки, которые будут указывать плюсовой и минусовой допуски автоматического слежения
- Если показание датчика выйдет за пределы записанного показания датчика +/- отклонение автоматического слежения, запустите функцию автоматического слежения повторно
- Если показание датчика останется в пределах границ времени автоматического слежения, завершите фазу перемешивания
- Если система не завершила фазу перемешивания в течение времени перемешивания, введенного в периоды времени 2 рецепта, будет включен аварийный сигнал, в результате которого пользователь может либо повторить эту фазу (время перемешивания в рецепте автоматически удваивается), либо завершить фазу перемешивания и продолжить оставшиеся фазы цикла

4.4.1 Автоматическое слежение в режиме Заданный

Функция автоматического слежения может быть использована в режиме Заданный, чтобы обеспечить стабильные показания датчика к концу фаз перемешивания сухой и мокрой смеси. Когда система работает с использованием функции автоматического слежения, среднее значение влажности, бывающее в конце каждой из фаз перемешивания, представляет собой среднее значение в течение времени автоматического слежения, но не в течение времени усреднения, заданного в параметрах системы. Благодаря этому любые значения, используемые для калибровки, отражают фактические показания датчика в мешалке.

4.4.2 Автоматическое слежение в режиме Расчетный

Если функция автоматического слежения используется в режиме Расчетный, параметры автоматического слежения должны быть заданы таким образом, чтобы значение Сухой замес откл. было стабильным (например, 0,1 %), как описано в предыдущем разделе. Значение параметра «Замес, отклонение» должно быть задано в зависимости от требуемого качества бетона.

4.4.3 Автоматическое слежение в автоматическом режиме

Функция автоматического слежения может быть использована при работе системы в автоматическом режиме на стадии перемешивания сухой смеси для достижения степени однородности смеси, при которой начинается добавление воды. Это может быть полезно, если влажность исходных материалов изменяется от замеса к замесу, что вызывает изменение эффективности перемешивания на начальных стадиях (например, если для гомогенизации цемента требуется больше времени из-за повышенной влажности материалов). Во время фазы перемешивания мокрой смеси функция автоматического слежения может быть использована для контроля конечной однородности смеси.

1 Настройки порта

1.1 RS232

Настройки порта RS232 должны быть заданы следующим образом

- Скорость передачи данных – 9600 бод
- Информационные разряды – 8
- Разряды контроля четности – Нет
- Стоповые разряды – 1
- Квитирование связи – Нет

1.2 Порт Ethernet

Порт Ethernet также можно настроить для использования протокола RS232. Нужный IP-адрес отображается в разделе "Удаленная связь". Удаленное устройство нужно настроить так, чтобы использовался порт 23. При подключении к системе Hydro-Control, находящейся вне локальной сети, попросите администратора сети настроить переадресацию портов.

2 Конфигурация протокола RS232

Параметр **протокола RS232** определяет, используется ли протокол последовательной связи, применяемый в системе Hydro-Control, в режиме Hydro-Control VI или в режимах предыдущих версий Hydro-Control V или Hydro-Control IV. Если вместо режимов Hydro-Control V или Hydro-Control IV используется режим Hydro-Control VI, а также если используется дистанционная связь, то этот протокол должен быть протоколом HC05 или HC04 соответственно. Протокол HC06 v1 может быть принят для систем, предназначенных для использования формата журнала учета замесов HC06 v1. Протокол HC06 v2 может применяться для систем, предназначенных для использования формата журнала учета замесов HC06 v2.




Рис 48: Экран дистанционной связи RS232

С помощью этого экрана можно просмотреть команды RS232, полученные установкой и ответные команды, поступающие от установки. Если пересылается большое количество данных, например весь журнал учета замесов целиком, то возможно, для обновления этого экрана всеми пересылаемыми данными потребуется некоторое время.

3 Форматы HC05 / HC06 команд интерфейса RS232

Все команды должны заканчиваться символом 13 кода ASCII (возврат каретки). После получения системы Hydro-Control пытается обработать команду. Подтверждения команд перечислены ниже. Каждое заканчивается символом 13 кода ASCII.

Код	Значение
Некоторое значение	Данные, запрошенные допустимой командой чтения, возвращены
!	Операция записи данных выполнена успешно
?10	Недопустимая команда
?11	Параметр 1 вне пределов диапазона
?12	Параметр 2 вне пределов диапазона
?13	Параметр 3 вне пределов диапазона
?14	Недопустимая на этой фазе перемешивания команда

Во избежание непреднамеренных изменений (таких как изменение рецепта во время выполнения замеса) некоторые команды на определенных стадиях замеса недействительны. Там где необходимо, это отмечается системой. В следующих подразделах приведены описания команд различных типов, которые могут быть использованы.

3.1 Команды без параметров/Команды вывода состояния

Это команды, которые не соответствуют текущему состоянию системы Hydro-Control или каким-либо параметрам системы или рецепта. Эти команды перечислены ниже.

Формат	Описание	Диапазон параметра	Действительный период	Реакция
>R1 = nn	Выбирает в качестве следующего рецепт nn Если такого рецепта нет в базе данных, создается пустой рецепт с этим номером.	nn = любое действительное целое число	Ожидание	!
>D1 = nn	Задает в текущем рецепте значение сухого веса в кг/фунтах равным nn	Nn = 1 – 32 000	Ожидание	!
*2	Текущее значение влажности	-	Любой	xx.yy
*3	Версия программного обеспечения	-	Любой	Hydro-Control VI v x.x.x.x
*4	Загрузить весь журнал учета замесов	-	Любой	Все текущие журналы учета замесов (значения, разделенные символами табуляции)
*5	Текущая температура в °C или °F	-	Любой	xx.y
*7	Немасштабированные показания датчика	-	Любой	xx.yy
*8	Загрузить данные последнего замеса из журнала учета	-	Любой	Последний журнал учета замесов (значения, разделенные символами табуляции)
*9	Загрузить данные последнего замеса из журнала учета (в формате HC06 v2)	-	Любой	Последний журнал учета замесов (значения, разделенные символами табуляции)
*10	Текущее значение общего количества воды	-	Любой	xx.y

3.2 Форматы журнала учета замесов

Формат журнала учета замесов зависит от того, какой режим выбран для протокола RS232. Этот параметр находится на странице 2 экрана параметров системы. Подробности можно найти в разделе Глава 4.

Данные передаются в виде перечня значений, разделенных символами табуляции (код 9 ASCII).

3.2.1 Формат в системе Hydro-Control V (HC05)

Значение	Описание
1	Замес/Рецепт/Режим управления
2	Влажность сухой смеси в %
3	Вычисленное заданное значение влажности в %
4	Влажность мокрой смеси в %
5	Соотношения вода/цемент
6	Начальная вода
7	Расчетное количество воды
8	Фактическое количество воды
9	Корректирующая вода
10	Время перемешивания
11	Сухой вес
12	Коэф. влажности
13	Смещение влажности
14	Влажность сухой смеси в немасшт. единицах
15	Расчетное заданное значение влажности в немасшт. единицах
16	Конечное заданное значение влажности в немасшт. единицах
17	Отклонение влажности сухой смеси в немасшт. единицах
18	Отклонение влажности мокрой смеси в %
19	Отклонение влажности сухой смеси в %
20	Отклонение влажности мокрой смеси в %

3.2.2 Формат в системе Hydro-Control VI (HC06)

Значение	Описание
1	Замес/Рецепт/Режим управления
2	Влажность сухой смеси в %
3	Влажность сухой смеси в немасшт. единицах
4	Отклонение влажности сухой смеси в %
5	Отклонение влажности сухой смеси в немасшт. единицах
6	Вычисленное заданное значение влажности в %
7	Расчетное заданное значение влажности в немасшт. единицах
8	Влажность мокрой смеси в %
9	Немасшт. значение влажности мокрой смеси
10	Отклонение влажности мокрой смеси в %
11	Отклонение влажности мокрой смеси в %
12	Начальная вода
13	Расчетное количество воды
14	Автоматическая коррекция
15	Ручная коррекция
16	Погрешность добавления
17	Общее количество воды
18	Соотношение вода/цемент
19	Время перемешивания сухой смеси
20	Продолжительность добавления воды
21	Время перемешивания мокрой смеси
22	Общее время
23	Сухой вес
24	Вес цемента
25	Коэф. влажн. 1
26	Смеш. влажн. 1
27	Коэф. влажн. 2

28	Смеш. влажн. 2
29	Коэффи. влажности для вычисления
30	Смещение влажности для вычисления
31	Коэффициент пропорциональности.
32	Дифференциальный коэффициент
33	Ошибка ввода цемента
34	Неисправность расходомера
35	Утечка в клапане подачи воды
36	Ошибка «Отсутствие потребности в воде»
37	Ошибка «Превышение вычисленного количества воды»
38	Не достигнуто заданное значение на стадии подачи начальной воды
39	Слишком влажная смесь – смесь забракована
40	Слишком сухая смесь – смесь забракована
41	Слишком влажная смесь – смесь принята
42	Слишком сухая смесь – смесь принята
43	Превышение предельного количества воды
44	Достижение максимального времени перемешивания сухой смеси
45	Достижение максимального времени перемешивания мокрой смеси
46	Замес прерван
47	Неисправность датчика
48	Изношены лопасти мешалки

3.2.3 Hydro-Control VI (HC06), формат v2

Значение	Описание
1	Режим управления Замес/Рецепт/Предварительное смачивание
2	Включение первоначального смешивания с функцией автоматического слежения
3	Включение предварительного смачивания с функцией автоматического слежения
4	Включение перемешивания сухой смеси с функцией автоматического слежения
5	Включение перемешивания мокрой смеси с функцией автоматического слежения
6	Значение первоначального смешивания (% влажности)
7	Значение первоначального смешивания (немасшт. ед.)
8	Отклонение первоначального смешивания (% влажности)
9	Отклонение первоначального смешивания (немасшт. ед.)
10	Заданное значение предварительного смачивания (% влажности)
11	Заданное значение предварительного смачивания (немасшт. ед.)
12	Значение предварительного смачивания смеси (% влажности)
13	Значение предварительного смачивания смеси (немасшт. ед.)
14	Отклонение предварительного смачивания смеси (% влажности)
15	Отклонение предварительного смачивания смеси (немасшт. ед.)
16	Значение перемешивания сухой смеси (% влажности)
17	Значение перемешивания сухой смеси (немасшт. ед.)
18	Отклонение перемешивания сухой смеси (% влажности)
19	Отклонение перемешивания сухой смеси (немасшт. ед.)
20	Заданное значение (% влажности)
21	Заданное значение (немасшт. ед.)
22	Значение перемешивания мокрой смеси (% влажности)
23	Значение перемешивания мокрой смеси (немасшт. ед.)
24	Отклонение перемешивания мокрой смеси (% влажности)

25	Отклонение перемешивания мокрой смеси (немасшт. ед.)
26	Вода предварительного смачивания
27	Расчетное количество воды
28	Автоматическая коррекция воды
29	Ручная коррекция воды
30	Погрешность добавления
31	Общее количество воды
32	Соотношение вода/цемент
33	Время перемешивания сухой смеси
34	Продолжительность добавления воды
35	Время перемешивания мокрой смеси
36	Общее время
37	Сухой вес
38	Вес цемента
39	Температура перемешивания
40	Коэффициент влажности предварительного смачивания
41	Смещение влажности предварительного смачивания
42	Коэффициент влажности 1
43	Смещение влажности 1
44	Коэффициент влажности 2
45	Смещение влажности 2
46	Расчетный коэффициент
47	Расчетное смещение
48	Коэффициент пропорциональности
49	Интегральный коэффициент
50	Дифференциальный коэффициент

51	Ошибка подачи цемента
52	Неисправность расходомера воды
53	Утечка в клапане подачи воды
54	Отсутствие потребности в воде
55	Превышено расчетное количество воды
56	Не достигнуто заданное значение на стадии предварительного смачивания
57	Слишком влажная смесь – смесь забракована
58	Слишком сухая смесь – смесь забракована
59	Слишком влажная смесь – смесь принята
60	Слишком сухая смесь – смесь принята
61	Превышено предельное количество воды
62	Достигнуто максимальное время перемешивания сухой смеси
63	Достигнуто максимальное время перемешивания мокрой смеси
64	Замес прерван
65	Неисправность датчика
66	Изношены лопасти мешалки

3.3 Чтение и запись параметров рецепта

Значения параметров каждого рецепта могут быть установлены в любое время, если рецепт в данный момент не используется. Если рецепт используется, команды изменения параметров будут выполнены к началу следующего замеса.

Для чтения параметров следует использовать следующий формат:

- #_R_nn_pp

"_" означает пробел, не используйте знак подчеркивания в строке RS232; "nn" всегда равно 0, а "pp" обозначает параметр, подлежащий чтению.

Для записи параметров системы следует использовать следующий формат:

- #_W_nn_pp_vv

"_" означает пробел, не используйте знак подчеркивания в строке RS232; "nn" всегда равно 0, "pp" означает параметр, подлежащий изменению, а "vv" – новое значение параметра.

Ниже приведен перечень параметров и единицы их измерения. Некоторые команды были изменены или более не используются. Эти команды показаны для обеспечения совместимости старой и новой систем. Команды, начиная с 40 являются новыми командами для HC06.

Параметр	Описание	Единицы изм.	Значение RS232	Фактическое значение
4	Время первого перемешивания	Секунды	10	10
5	Задержка цемента	Секунды	10	10
6	Начальная вода	Секунды, литры, галлоны США, весовые единицы	250	25,0
7	Зад. влажность	%	65	6,5
8	Общее фиксированное количество воды (ранее заданное окончательное количество)	Секунды, литры, галлоны США, весовые единицы	300	30,0
9	Предел начал. воды	Секунды, литры, галлоны США, весовые единицы	1 200	120,0
13	Окончательное время перемешивания	Секунды	15	15
14	Полож. допуск	%	10	1,0
15	Отриц. допуск	%	3	0,30

17	БОЛЕЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ (ранее был коэффиц. для рецепта)	-	-	-
19	Смещение влажности	-	-36 364	-3,6364
20	Коэф. влажности	-	1 817	0,1817
23	Режим управления (0 – заданный, 1 = автоматический, 2 = расчетный)	-	-	-
24	Сухой вес	кг или фуны	2 000	2 000
25	БОЛЕЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ (ранее был параметр Расчет. %)	-	-	-
26	БОЛЕЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ (ранее был параметр количества воды для калибровки)	-	-	-
27	Предельное количество воды	Секунды, весовые единицы, литры или галлоны США	500	50,0
28	Корректирующая вода	Секунды, весовые единицы, литры или галлоны США	50	5,0
29	Счетчик замесов	-	3	3
30	Время перемешивания с начальной водой (ранее была задержка подачи начальной воды)	Секунды	10	10
31	Заданное значение влажности на стадии перемешивания с начальной водой	%	40	4,0

32	Режим перемешивания с начальной водой (0 = автоматический, 1 = заданный)	-	-	-
33	Вес цемента	кг или фунты	2 000	2 000
34	Температура	°C или °F	250	25,0
35	Темп. коэффициент	% /°температуры	200	0,2
36	Тип калибровки (1 = 1 точка, 2 = 2 точки)	-	-	-
41	Подача добавки вкл. после добавления опр. кол-ва воды (%)	%	10	1,0
42	Количество добавки	Галлоны США, литры	10	10
43	Увеличение времени перемешивания разрешено (1 = Да, 0 = Нет)	-	-	-
44	Увеличенное время перемешивания	Секунды	10	10
45	Локальное авт. слежение включено (1 = Да, 0 = Нет)	-	-	-
46	Время перемешивания сухой смеси при локальном автоматическом слежении	Секунды	10	10
47	Отклонение влажности сухой смеси при локальном автоматическом слежении	%	1	0,1

48	Время перемешивания мокрой смеси при локальном автоматическом слежении	Секунды	10	10
49	Отклонение влажности мокрой смеси при локальном автоматическом слежении	%	1	0,1
50	Локальный контур авт. регулирования вкл. (1 = Да, 0 = Нет)	-	-	-
51	Локальный коэф. пропорц. в рецепте	-	100	1,0
52	Локальный дифф. коэф. регулятора в рецепте	-	100	1,0
53	Авт. слежение включено (1 = Да, 0 = Нет)	-	-	-
54	Время усредн.	Секунды	10	10
55	Смеш. влажн. 1	-	-36 364	-3,6364
56	Коэф. влажн. 1	-	1 817	0,1817
57	Смеш. влажн. 2	-	-36 364	-3,6364
58	Коэф. влажн. 2	-	1 817	0,1817
59	Имя рецепта	-	ABC	ABC
60	Описание рецепта	-	ABC	ABC

3.4 Чтение и запись параметров системы

Значения параметров системы для каждого рецепта могут быть установлены в любое время.

Для чтения параметров следует использовать следующий формат:

- #_R_nn_pp

"_" означает пробел, не используйте знак подчеркивания в строке RS232; "nn" всегда равно 0, а "pp" обозначает параметр, подлежащий чтению.

Для записи параметров системы следует использовать следующий формат:

- #_W_nn_pp_vv

"_" означает пробел, не используйте знак подчеркивания в строке RS232; "nn" всегда равно 0, а "pp" обозначает параметр, подлежащий изменению, а "vv" – новое значение параметра.

Ниже приведен перечень параметров и единицы их измерения. Некоторые команды были изменены или более не используются. Эти команды показаны для обеспечения совместимости старой и новой систем.

Параметр	Описание	Единицы изм.	Значение RS232	Фактическое значение
101	Режим подачи воды (0 = счетный, 2 = по времени, 3 = взвешивание)	-	-	-
102	Характеристика расходомера (в отличие от HC05)	Количество импульсов на литр	200	0,2
103	Тайм-аут расходомера	Секунды	10	10
105	Язык (0 = английский, другие подлежат определению)	-	-	-
129	Точная подача воды	Секунды, весовые единицы, литры или галлоны США	20	20
130	Остаточная подача воды	Секунды, весовые единицы, литры или галлоны США	10	1,0
131	Время усредн.	Секунды	150	15,0
132	Остаточная подача воды клапана грубой регулировки подачи	Секунды, весовые единицы, литры или галлоны США	10	1,0
139	Цикл	-	2	2
147	Время включения клапана подачи воды	Секунды	100	1

148	Время выключения клапана подачи воды	Секунды	100	1
149	Использовать только клапан точной регулировки подачи воды (1 = Да, 0 = Нет)	-	-	-
151	Кэфф. пропорциональности системы	-	100	1,0
152	Дифференциальный коэф. регулятора для системы	-	100	1,0
153	Время авт. слежения на стадии перемешивания сухой смеси для системы	Секунды	10	10
154	Отклонение авт. слежения на стадии перемешивания сухой смеси для системы	%	10	0,1
155	Время авт. слежения на стадии перемешивания мокрой смеси для системы	Секунды	10	10
156	Отклонение авт. слежения на стадии перемешивания мокрой смеси для системы	%	10	0,1

3.5 Команды состояния бетономешалки

Данные о состоянии системы, можно получить при помощи следующей команды:

- #_M_nn_pp

"_" означает пробел, не используйте знак подчеркивания в строке RS232; "nn" всегда равно 0, а "pp" означает один из перечисленных ниже параметров.

Параметр	Описание	Единицы изм.	Значение RS232	Фактическое значение
6	Текущий активный рецепт	-	1	1
12	Последнее общее количество добавленной воды	Секунды, весовые единицы, литры или галлоны США	82,50	82,50
24	Время до завершения перемешивания	Секунды	140	140
25	Байт состояния	(см. ниже)	-	-
26	Значение влажности по завершении перемешивания	%	7,40	7,40
27	Вычисленное количество воды (равно 0, за исключением фазы добавления воды в режиме Расчетный)	Секунды, весовые единицы, литры или галлоны США	10	1,0

В зависимости от того, на какой стадии процесса находится мешалка, байт состояния принимает следующие значения:

- 1 – Режим ожидания
- 2 – Подача начальной воды
- 4 – Ожидание цемента
- 8 – Перемешивание сухой смеси
- 16 – Добавление основной воды
- 32 – Перемешивание мокрой смеси
- 64 – Замес выполнен
- 128 – Пауза

Также имеется возможность получать комбинации состояний (например, паузы и перемешивания мокрой смеси). В этом случае байт примет значение $32 + 128 = 160$.

3.6 Команды управления бетономешалкой

Для выдачи на мешалку команд пуска, прерывания (паузы), возобновления работы и сброса можно использовать команды следующего формата:

- >C1 = nn

Здесь nn эквивалентно отправленной команде

- 01 – пуск
- 02 – пауза
- 03 – возобновление
- 04 – сброс
- 05 – подача цемента

3.7 Состояния входов/выходов

Также имеется возможность получения текущего состояния входов/выходов системы. Для этого может быть использована следующая команда

- >S1 = n

где n может быть равно 0, 1 или 2. Если n = 0, будет отправлено слово состояния, где:

- 1 – Подача цемента
- 2 – Пуск/Возобновление
- 4 – Пауза/Сброс
- 8 – Расходомер воды
- 16 – Водяной бак заполнен
- 32 – Клапан грубой регулировки подачи
- 64 – Клапан точной регулировки подачи
- 128 – Сигнал Начальное смачивание выполнено
- 256 – Сигнал Замес выполнен
- 512 – Аварийный сигнал
- 1024 – Запрос добавки
- 2048 – Свободный выход

Если n = 1, будет отправлен байт состояния входов платы расширения

- 0 – Нет дочерней платы
- 1 – Дискретный вход 1
- 2 – Дискретный вход 2
- 4 – Дискретный вход 3
- 8 – Дискретный вход 4
- 16 – Дискретный вход 5
- 32 – Дискретный вход 6
- 64 – Дискретный вход 7
- 128 – Дискретный вход 8

Если n = 2, будут отправлены 4 целых числа, разделенные знаками табуляции, представляющие состояния двух аналоговых входов и двух аналоговых выходов. Если плата расширения отсутствует, будут отправлены 4 разделенных знаками табуляции нуля.

3.8 Статус аварийных сигналов

Имеется возможность определить, какой аварийный сигнал активен в данный момент времени. Это можно сделать, отправив следующую команду

- >A1

При этом будет получено целое число, соответствующее виду аварийного сигнала. Перечень кодов аварийных сигналов приведен ниже

- 0 – Аварийные сигналы отсутствуют
- 1 – Сбой подачи цемента
- 2 – Неисправность расходомера
- 3 – Утечка в клапане подачи воды
- 4 – Нет потребности в воде
- 5 – Слишком большое расчетное количество воды
- 6 – Не достигнуто заданное значение влажности на стадии добавления начальной воды (в автоматическом режиме)
- 7 – Слишком влажная смесь
- 8 – Слишком сухая смесь
- 9 – Превышено предельное количество воды
- 10 – Достигнуто макс. время перемешивания сухой смеси
- 11 – Достигнуто макс. время перемешивания мокрой смеси
- 12 – Неисправность датчика
- 13 – Изношены лопасти мешалки
- 14 – Ожидание заполнения водяного бака
- 15 – Перегрев
- 16 – Остановился вентилятор

Также имеется возможность принять все аварийные сигналы. Это может быть сделано при помощи следующей команды:

- >A2

4 Формат HC04 команд интерфейса RS232

На второй странице параметров системы для интерфейса RS232 может быть установлен режим HC04. Это позволит системе работать, используя протокол связи Hydro-Control IV. Перечень используемых команд см. в документе № HD044. Эта функция необходима только для обеспечения совместимости с более старыми системами и для новых систем не требуется.

Функция удаленной поддержки позволяет удаленно подключиться к контроллеру HC06 через Ethernet-соединение. При наличии интернет-подключения удаленная сторона может с обычного ПК просматривать, управлять и изменять конфигурацию контроллера HC06 непосредственно во время его работы. Такая возможность позволяет дистрибуторам, компаниям, занимающимся установкой, и руководителям объектов оказывать помощь операторам, у которых возникают сложности при настройке или эксплуатации контроллеров HC06.

Чтобы избежать сложной настройки Ethernet-соединения, в режиме удаленной поддержки используется сервер подключений сторонней компании. Для контроллера HC06 требуется только базовое Ethernet-подключение к Интернету, такое же, как обычно используется для работы в Интернете. После установки соединения с сервером сторонней компании удаленная сторона, которой требуется взять на себя управление контроллером HC06, подключается к тому же серверу с помощью простой клиентской программы. Затем устанавливается режим управления контроллером HC06.

Для удаленной поддержки можно настроить использование сервера поддержки Hydro-Control VI, предоставляемого компанией Hydronix, или другого сервера, выбранного компанией, проводящей установку, или региональным дистрибутором.

Чтобы получить доступ к настройкам удаленной поддержки, нажмите кнопку **Меню**, а затем выберите **Удаленная связь**. Откроется страница установки связи. Нажмите кнопку **Далее**. Откроется страница «Обмен через Ethernet».




Рис. 49: Страница «Обмен через Ethernet»

1 Удаленная поддержка с использованием сервера поддержки Hydronix Hydro-Control VI

По умолчанию в качестве сервера удаленной поддержки используется сервер удаленной поддержки Hydronix. Адрес этого сервера — hc06support.hydronix.com. Компания, проводящая установку, должна изменить номер телефона службы удаленной поддержки на номер телефона своей службы поддержки.

Группа технической поддержки компании, проводящей установку, должна установить на своих компьютерах клиентское программное обеспечение UltraVNC Viewer. Эту программу можно загрузить со страницы <http://www.uvnc.com/download/index.html> или запросить в компании Hydronix.

Запустите программу установки и выберите установку только средства просмотра. Запустите программное обеспечение.

Обратите внимание, что в данном программном обеспечении поддерживается ограниченное количество языков.




Рис. 50: Программное обеспечение UltraVNC View

Убедитесь, что установлен флажок Proxy/Repeater (Прокси-сервер/Ретранслятор) и задан адрес ретранслятора hc06Support.hydronix.com:5901. Эта настройка позволит выполнить подключение к серверу поддержки Hydronix Hydro-Control VI. Для подключения к серверу заказчика потребуется указать параметры этого сервера.

Для удаленного подключения к Hydro-Control VI введите в поле VNC текст «ID:» и серийный номер контроллера HC06. Пример показан на странице "Обмен через Ethernet" Hydro-Control VI, см. Рис. 49: Страница «Обмен через Ethernet».

Попросите пользователя подключиться к Hydro-Control VI для получения удаленной поддержки (подробные инструкции приведены в «Руководстве оператора HD0456»).

После подключения пользователя нажмите кнопку «Подключиться» для отображения конфигурации Hydro-Control VI.

2 Удаленная поддержка с использованием сервера заказчика

Для использования сервера заказчика прежде всего необходимо настроить этот сервер. Сетевой администратор должен разрешить доступ к серверу через брандмауэр через порты 5500 и 5901. Для этих портов необходимо задать переадресацию на используемый сервер поддержки.

2.1 Настройка ретранслятора UltraVNC на сервере

Ретранслятор можно загрузить со страницы <http://www.uvnc.com/download/index.html> или запросить в компании Hydronix. Запустите программное обеспечение ретранслятора.

На панели задач появится значок ретранслятора  . Щелкните значок ретранслятора правой кнопкой мыши и выберите пункт Settings (Настройки).




Рис. 51: Настройки ретранслятора

В целях обеспечения безопасности рекомендуется снять флажок Enable proxy(443) (Включить прокси (443)) и установить флажок Enable Mode II (Включить режим II).

2.2 Настройка Hydronix Hydro-Control VI и компьютера поддержки для сервера заказчика

Для параметра сервера удаленной поддержки Hydro-Control VI на странице "Обмен через Ethernet" (см. Рис. 49) следует задать IP-адрес и номер порта или доменное имя сервера заказчика. Сотрудники службы поддержки должны установить программу UltraVNC Viewer и задать в качестве адреса прокси-сервера/ретранслятора IP-адрес и номер порта или доменное имя сервера заказчика, на котором установлен ретранслятор.

3 Настройка статичного IP-адреса

В настройках системы Hydro-Control можно выбрать статичный или автоматический IP-адрес (Рис. 49). Чтобы указать статичный адрес, выберите Use the following IP address (Использовать следующий IP-адрес) и введите нужное значение. Сервер DNS также можно указать вручную.

Нажмите кнопку Save Settings (Сохранить параметры), чтобы обновить конфигурацию системы Hydro-Control.

Чтобы переключиться обратно на автоматическое получение IP-адреса, выберите Obtain an IP address automatically (Получать IP-адрес автоматически) и сохраните настройки.

1 Системная карта, карта данных и флэш-карта USB

На блоке управления системы Hydro-Control имеются гнезда для установки системной карты и карты данных. Для доступа к этим гнездам необходимо снять дополнительную верхнюю крышку. Идентификация, снятие и установка этих карт описаны в разделе Глава 2.

1.1 Системная карта (Номер запчасти Hydronix 0176)

Системная карта содержит основные рабочие файлы системы Hydro-Control. Эта карта предназначена для использования с данным блоком и не должна переставляться с одного блока на другой.

1.2 Карта данных (Номер запчасти Hydronix 0177))

Карта данных содержит базу данных журнала учета замесов и настройки системы. При необходимости эту карту можно снять и установить, выключив питание.

1.3 Флэш-карта USB



Рис. 52: Сторона блока управления системы Hydro-Control VI с гнездами USB

На левой стороне блока управления (на виде спереди) имеются три гнезда USB. Кarta памяти USB может использоваться для создания резервных копий и восстановления рецептов, параметров системы и файлов журнала учета замесов.

Если доступ к портам USB затруднен, можно установить удлинитель USB с гнездом, устанавливаемым на панели – номер запчасти Hydronix 0175.

Флэш-карту USB можно вынимать из гнезда и устанавливать только при выключенном питании. Не вынимайте флэш-карту во время процесса создания резервной копии или восстановления.


В процессе создания резервной копии на флэш-карту USB копируется один файл. При этом все предыдущие резервные копии, имеющиеся на карте, удаляются.

2 Создание резервной копии и восстановление базы данных


2.1 Создание резервной копии

Чтобы создать резервную копию базы данных системы Hydro-Control (параметры системы и рецептов и журнал учета замесов):

1. Вставьте флэш-карту в одно из гнезд USB.



5. Нажмите кнопку Копия



6. Если копирование выполнено успешно, нажмите OK, чтобы вернуться к экрану параметров системы.



2.2 Восстановление

Чтобы восстановить базу данных системы Hydro-Control:


1. Вставьте флэш-карту с резервной копией базы данных системы Hydro-Control в одно из гнезд USB (корневой каталог флэш-карты должен содержать файл HC06Database.sdf).



4. Нажмите кнопку



5. Нажмите кнопку «Восст.».



6. Чтобы переписать текущую базу данных, нажмите Да. Система Hydro-Control восстановит рецепты, настройки и файл журнала из файла, сохраненного на флэш-карте, и выполнит перезагрузку. После перезапуска системы и открытия обзорного экрана флэш-карту можно вынуть из гнезда в любой момент времени.

3 Обновление программного обеспечения системы Hydro-Control

Чтобы обновить программное обеспечение системы Hydro-Control, извлеките папку, содержащую обновленные файлы программного обеспечения из .zip-файла на флэш-карту USB. При этом в корневом каталоге флэш-карты USB будет создана папка с именем 'DUA', содержащая ряд файлов обновления, а также вфайл обновления устройства с именем 'hc06upgrademe.dup'. Это показано на Рис. 53.




Рис. 53: Некоторые из файлов на флэш-карте USB после извлечения

Вставьте карту памяти USB в одно из гнезд USB блока управления системы Hydro-Control (глядя сзади). Вид блока сбоку показан на Рис. 52.

На главном экране системы Hydro-Control нажмите кнопку **Параметры системы**, затем нажмите кнопку **Далее**, а затем кнопку **Далее**, чтобы перейти к странице 2 (показана на Рис. 54).




Рис. 54: Экран параметров системы – Страница 2

Нажмите кнопку **Обновл.**, и система выдаст запрос на перезагрузку.

После перезагрузки система Hydro-Control автоматически обновит программное обеспечение, выполнит перезагрузку и повторный запуск.

Не вынимайте карту памяти из гнезда до тех пор, пока обновление не будет завершено и не откроется главный экран.

НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ОБНОВЛЕНИЯ

Настройка режима подачи воды

Параметр	Единицы изм.	По умолчанию	Значение, введенное во время пусконаладочных работ
Режим воды	-	Счетный	
Импульс/литр	Имп. на литр/галлон	1	
Нет сигнала расход.	Секунды	5	
Точная подача воды	Литры/галлоны	20	
Точн. Клапан +Л	Литры/галлоны	0	
Груб. Клапан +Л	Литры/галлоны	0	
Точн кран вкл времени	Секунды	0,5	
Точн кран выкл времени	Секунды	0,5	
Только точный кран	-	Нет	
Время усредн.	Секунды	10	
Цикл	-	1	

Настройки автоматического регулирования

Параметр	Единицы изм.	По умолчанию	Значение, введенное во время пусконаладочных работ
Коэффициент пропорциональности.	-	5	
Интегральный коэффициент	-	0	
Дифференциальный коэффициент	-	0	

Автоматическое слежение

Параметр	Единицы изм.	По умолчанию	Значение, введенное во время пусконаладочных работ
Отклонение первоначального смещивания	%	0,1	
Время первоначального смещивания	секунд	10	
Отклонение предварительного смачивания смеси	%	0,1	
Время предварительного смачивания смеси	секунд	10	
Сухой замес откл.	%	0,1	
Время перемешивания сухой смеси	Секунды	10	
Замес, отклонение	%	0,1	
Время перемешивания мокрой смеси	Секунды	10	

Общие настройки

Параметр	Единицы изм.	По умолчанию	Значение, введенное во время пусконаладочных работ
Язык	-	Английский	

Удаленная связь

Параметр	Единицы изм.	По умолчанию	Значение, введенное во время пусконаладочных работ
RS232 Протокол	-	HC06	
Добавка сигн.	-	Подача добавки вкл. %	

В приведенных ниже таблицах содержится перечень наиболее часто встречающихся отказов при использовании контроллера. Если с помощью этой информации вам не удается определить причину неполадки, свяжитесь со службой технической поддержки компании Hydronix по телефону +44 (0) 1483 468900 или по электронной почте: support@hydronix.com.

Признак: На дисплей выведено сообщение Searching For Sensor – выходной сигнал датчика отсутствует

Возможная причина	Проверка	Требуемый результат	Действия при отказе
Нет питания датчика	Напряжение постоянного тока на контактах 31 и 33 на задней стороне блока Hydro-Control	24 В постоянного тока	Найдите место повреждение в источнике питания/проводке
Датчик временно заблокирован	Выключите и снова включите питание датчика	Датчик работает правильно	Проверьте контакты в разъеме датчика
Штырьки в разъеме типа MIL-Spec повреждены	Отсоедините кабель датчика и проверьте, не повреждены ли какие-либо штырьки	Штырьки погнуты, но их можно разогнуть до нормального состояния для обеспечения электрического контакта	Проверьте настройку датчика, подключив его к ПК.
Отказ вследствие внутренних дефектов или неправильная настройка	Подключите датчик к ПК, используя ПО Hydro-Com и соответствующий преобразователь RS485	Цифровое соединение RS485 функционирует	Цифровое соединение RS485 не функционирует Датчик необходимо вернуть в Hydronix для ремонта

Признак: Неправильные показания датчика

Возможная причина	Проверка	Требуемый результат	Действия при отказе
Неправильные немасштабированные значения сигнала датчика	Нажмите Показ. немасшт. на главном экране	Показания должны быть следующими: Датчик в воздухе – около нуля Датчик в руке = 75 – 85	Свяжитесь с Hydronix.
Неправильная калибровка рецепта	Проверьте параметры рецепта Коэф. влажн. и Смещение влажн.	Смещение влажн. = от 0 до 5 Коэффиц. влажн. = от 0,12 до 3	Повторно выполните калибровку рецепта в соответствии с инструкциями в руководстве оператора. Чтобы получить хорошую точность, к концу фаз перешивания сухой и мокрой смеси сигнал влажности должен быть стабильным.

Признак: Неисправность выхода

Возможная причина	Проверка	Требуемый результат	Действия при отказе
Используется несоответствующий модуль вывода ОРТО	Рабочее напряжение модуля вывода. Определите цвет модуля ОРТО через отверстия в задней стенке контроллера.	Цвет модуля ОРТО: Красный: Модуль пост. тока, как правило до 60 В=	Обратитесь в Hydronix по поводу правильного выбора модулей ОРТО.
Неисправность проводки	При включении модуля ОРТО должен загореться светодиодный индикатор. Проверьте проводку, когда модуль ОРТО включен.	Подробности см. в руководстве пользователя.	Принудительно включите реле и проверьте проводку. Выберите Меню > Настройка и состояние входов/выходов. Выберите выход и включите его.
Перегорел предохранитель	Снимите заднюю крышку и проверьте целостность предохранителя при помощи прибора.	Сопротивление целого предохранителя около 0 Ом.	Обратитесь в компанию Hydronix по поводу приобретения запасных предохранителей.

Признак: Неисправность входа

Возможная причина	Проверка	Требуемый результат	Действия при отказе
Используется несоответствующий модуль ввода ОРТО	Рабочее напряжение модуля ввода. Определите цвет модуля ОРТО через отверстия в задней стенке контроллера.	Цвет модуля ОРТО: Белый: Модуль пост. тока, как правило 10 – 32 В=. Черный: Модуль перемен. тока, как правило до 110 В~	Свяжитесь с Hydronix.
Неисправность проводки	При включении модуля ОРТО должен загореться светодиодный индикатор. Подайте напряжение на входные выводы модуля ОРТО – для модуля пост. тока подключите 0 В к выводу -, а 24 В к выводу +.	При подаче напряжения загорается светодиод. Для этого на блок управления системы Hydro-Control должно быть подано питание.	Замените модуль другим модулем с таким же диапазоном входного напряжения (при наличии) и снова подайте напряжение на выводы.

Признак: Плохая контрастность дисплея

Возможная причина	Проверка	Требуемый результат	Действия при отказе
Неисправность внутреннего источника питания подсветки	-	Обратитесь в компанию Hydronix по поводу ремонта.	-
Не работает подсветка	-	Обратитесь в компанию Hydronix по поводу ремонта.	-

Признак: После включения питания экран остается темным и включается звуковой сигнал

Возможная причина	Проверка	Требуемый результат	Действия при отказе
Не прошел тест самодиагностики ОЗУ	Выключите и снова включите питание	Правильный запуск	Обратитесь в компанию Hydronix по поводу ремонта.

Признак: Синий экран при включении питания

Возможная причина	Проверка	Требуемый результат	Действия при отказе
Выключение питания контроллера Hydro-Control до закрытия системы	Нажмите кнопку включения питания и удерживайте до тех пор, пока контроллер не выключится, а затем отпустите кнопку и нажмите ее снова, чтобы перезапустить систему.	Правильный запуск	Если экран продолжает оставаться синим, это означает, что необходима замена системной карты – за дополнительной информацией обратитесь в Hydronix.

Признак: Диалоговое окно оранжевого цвета Write Filter Error (Ошибка фильтра записи)

Возможная причина	Проверка	Требуемый результат	Действия при отказе
Вызвано неправильным состоянием фильтра записи	Перезапустите блок и проверьте, появляется ли окно снова.	Правильный запуск	Замените системную карту. Цвет карты должен совпадать с цветом карты, установленной на заводе-изготовителе.

Аналоговые выходы

Аналоговые выходы представляют собой постоянно изменяющиеся напряжения или токи, которые могут быть сконфигурированы для передачи показаний датчика влажности или немасштабированного сигнала в систему управления замесом с использованием модуля аналогового ввода.

Автоматическая калибровка (AutoCal)

Чтобы упростить установку нового рычага датчика на зонд Hydro-Probe Orbiter, датчик можно откалибровать автоматически. При этом для нового рычага устанавливаются значения влажности воздуха и воды. Для выполнения автоматической калибровки необходимо, убедиться в отсутствии каких-либо препятствий и обеспечить чистоту поверхности датчика.

Усреднение

Во время выполнения цикла замеса система Hydro-Control берет среднее значение влажности по истечении времени перемешивания сухой и мокрой смеси. Время, в течение которого выполняется усреднение, может быть задано на страницах параметров системы.

Создание резервной копии/Восстановление базы данных

Базы данных журнала учета замесов, рецептов и параметров системы могут быть записаны как резервные копии на флэш-карте и при необходимости восстановлены с нее.

Калибровка

Калибровка режима вычислений системы Hydro-Control осуществляется путем выполнения замесов в режиме Заданный, добавления фиксированных количеств воды и изменения этих количеств в зависимости от характеристик полученной в результате замеса смеси. Когда будет получена смесь хорошего качества, рецепт может быть откалиброван на основании данных, записанных в журнале учета замесов.

Время перемешивания сухой смеси

Время перемешивания смеси после добавления начальной воды. Время перемешивания сухой смеси может быть коротким при работе в автоматическом режиме, но в режиме Расчетный оно увеличивается.

Если выбран режим двухступенчатого добавления воды, перемешивание сухой смеси производится дважды: первый раз после добавления воды предварительного смачивания и второй раз после первого добавления основной воды (это добавление прекращается по достижении точки ввода добавки к смеси).

Влажность сухих материалов

Это стандарт определения содержания влаги, принятый в отрасли. Вычисляется как процентная доля веса влаги, содержащейся в сухом весе материала. Например, если к 1000 кг абсолютно сухого песка добавляется 100 кг воды, песок будет иметь влажность 10 %. Общий вес воды и песка составит 1100 кг.

Добавление основной воды

Это добавление воды после перемешивания сухой смеси и перед выполнением перемешивания мокрой смеси.

Материал

Материал представляет собой физический продукт, влажность которого измеряется датчиком. Материал должен быть текучим и полностью покрывать керамическую пластину датчика.

Влажность

Вода, содержащаяся в материале и вокруг него. Влажность определяется как отношение веса воды к весу материала, выраженное в процентах. При этом вес материала может быть как сухим, так и мокрым, однако в бетонной промышленности принято использование сухого веса.

Начальная вода

Вода, добавляемая в начале процесса перед перемешиванием сухой смеси.

Зонд

См. Датчик.

RS485

Это протокол последовательной связи, используемый датчиком для передачи данных в цифровом виде в систему управления.

Адрес RS485

К сети RS485 может быть подключено до 16 датчиков, и адрес уникальным образом определяет каждый датчик. Датчики отгружаются с завода-изготовителя с адресом по умолчанию 16.

Датчик

Датчик представляет собой физическое устройство, служащее для измерения влажности материалов.

Немасштабированное значение

Это значение необработанного сигнала датчика, линейно зависящее от количества влаги в материале. Немасштабированное значение находится в диапазоне от 0 (датчик в воздухе) до 100 (датчик в воде)

USB

Универсальная последовательная шина – интерфейс, который используется для подключения к системе Hydro-Control внешних устройств, таких как карты памяти.

Время перемешивания мокрой смеси

Продолжительность фазы перемешивания мокрой смеси. Это фаза перемешивания смеси после добавления основной воды. При работе в режиме Расчетный это время, необходимое для достижения однородности смеси, поэтому оно должно быть задано достаточно длительным. При работе в автоматическом режиме это время может быть сокращено в зависимости от требований к однородности конечного продукта.

Влажность мокрого материала

Это содержание влаги в материале, вычисленное как процентная доля влаги в весе мокрого материала.

Перекрестные ссылки на документы

В настоящем разделе перечислены все документы, на которые имеются ссылки в Руководстве пользователя. Возможно, после прочтения данного руководства Вы захотите ознакомиться с одним из них.

Номер документа	Наименование
HD0456	Руководство оператора системы Hydro-Control VI
HD0679	Руководство по настройке и калибровке датчиков влажности Hydronix
HD0678	Руководство по электрическому монтажу датчиков влажности Hydronix
HD0676	Руководство по монтажу датчика Hydro-Mix
HD0677	Руководство по монтажу датчика Hydro-Probe Orbiter
HD0044	Руководство по установке и применению системы Hydro-Control VI

Указатель

Hydro-Control V	
Модернизация.....	67
RS232	26
Журнал учета замесов	80
Команды состояния бетономешалки	92
Команды управления бетономешалкой	93
Настройки порта	77
Настройки порта	77
Параметры рецептов	86
Параметры системы.....	90
Состояние	79
Состояния входов/выходов	93
Статус аварийных сигналов	94
RS485	26
USB	99
Аварийные сигналы	
Утечка в клапанах подачи воды	63
Автослежение	73
Режим Автоматический.....	75
Режим Заданный	74
Режим Расчетный.....	75
Аналоговые входы	
Подключение.....	29
Аналоговый вход	
Взвешивание воды	44
Аналоговый выход	
Подключение.....	30
Базовые соединения	65
Безопасность	14
Меры предосторожности	14
Молниезащита	16
Обозначения	14
Очистка.....	17
Символы	14
Степень защиты	16
Требования к свободному пространству.....	16
Условия окружающей среды	16
Блок-схема системы.....	65
Введение	13
Вес	19
Взвешивание воды	44
Внутренняя температура и напряжения.....	44
Восстановление.....	100
Вход выбора рецептов	
Подключение.....	30
Глоссарий	109
Дерево меню	33
Диагностика	
Контроллер.....	105
Диаграммы замеса	
Цикл замеса с добавкой.....	71
Цикл замеса с предварительным смачиванием	69
Цикл перемешивания сухой смеси	70
Дискретные входы	
Подключение.....	28
Дискретные выходы	
Подключение	28
Дополнительные принадлежности	12
Защитный лист сенсорного экрана.....	22
Интерфейсные модули	27
Источник питания	26
Кабели	
RS485	31
Аналоговый.....	31
Датчик.....	31
Кабель датчика.....	31
Карты памяти.....	21
Карта данных.....	21, 99
Системная карта.....	21, 99
Клапаны	См. Клапаны подачи воды
Клапаны подачи воды.....	61
Пример расчета.....	63
Указания.....	61
Механическая установка	
Крепление и установка	20
Механический монтаж	
Вес и размеры	19
Модернизация	
Hydro-Control V	67
Модернизация систем	65
Модули ОРТО.....	21, 27
Модули вывода	27
Модули интерфейса	
Рабочие напряжения модулей	
ввода/вывода	27
Схемы соединений входов/выходов.....	28
Модуль вода	27
Навигация по экранам	33
Настройка	
Взвешивание воды	44
Настройки аварийных сигналов	44
Новая установка	
Проверка	34
Обновление	
Микропрограмма	101
Обновление микропрограммы	101
Параметры	
Рецепт	51
Система.....	38
Параметры рецепта	
Добавление воды	53
Подробности рецепта	46, 47, 52
Управление замесом	55
Параметры рецептов	51
Добавление материалов	54
Значения времени смещивания	54
Настройки автослежения.....	56
Настройки добавок.....	58
Настройки режима Автоматический	58
Настройки режима Расчетный	57
Настройки температурной коррекции....	58

Параметры системы.....	38	Удаленная передача рецептов	25
Информация об устройстве.....	44	Расходомер	64
Настройка аварийных сигналов	44	Режим подачи воды	
Настройки автослежения	41	Взвешивание воды.....	64
Настройки воды	39	По времени	64
Общие настройки.....	44	Счетный.....	64
Язык	44	Связь	26
Параметры системы		RS232	26
Настройки регулирования в режиме		RS485	26
Автоматический	41	Сенсорный экран	
Плата расширения	44	Повторная калибровка.....	37
Аналоговые входы.....	27	Сигналы	
Аналоговые выходы	28	RS232	77
Входы для выбора рецептов	28	Сигналы	
Подключение		RS232	77
Аналоговые входы.....	29	Добавка	71
Аналоговые выходы	30	Подача цемента	69, 70
Входы выбора рецептов	30	Система	
Дискретные входы	28	Внутренние соединения	68
Дискретные выходы	28	Содержимое упаковки	11
Порты USB	31	Соединения	
Проверка		Обзор базовых.....	65
Взвешивание воды	44	Создание резервной копии	100
Входы/Выходы	34	Структура записи параметров системы ..	103
Датчик	34	Температурная компенсация	58
Клапаны	36	Удаленная поддержка	
Расходомер	36	сервер заказчика	97
Проверки	34	Удаленная поддержка	96
Рабочая температура	21	Удаленный выбор рецептов.....	66
Разъем		Управление подачей добавки	71
Аналоговый	26	Установка.....	20
Вход	24	Флэш-карта	99
Выход.....	24	Цикл замеса	
Питание	25	Полный цикл	69
Расположение	23	Простой замес	70
Связь.....	25	Схема	68